



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного надзора)
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Автозаводскому району муниципального образования г. Набережные Челны
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
проспект Яшьлек, 9 г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423827
код 8-8552 тел/факс 54-66-13, e-mail: ondap@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 167
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №27"
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору города Набережные Челны – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Набережные Челны Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майора внутренней службы Р.С. Устимова № 167 от 04.10.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 16 ч. 00 мин. « 05 » октября 2021 г. по 15 ч. 00 мин. « 11 » октября 2021 г., лейтенантом внутренней службы Курбановым Айнуrom Разифовичем – государственным инспектором по пожарному надзору - старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району м.о. г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №27"

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Директором МБОУ «СОШ № 27» Ионовой Галиной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Не выполнена гравийная засыпка на кровле толщиной не менее 20 мм.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СНиП II-26-76 п. 2.10	До 01.08.2022	
2.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (установлены не проектные перегородки в общих коридорах, на путях эвакуации).	ППР в РФ п. 23	До 01.08.2022	
3.	Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) сценической коробки актового зала)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.13	До 01.08.2022	
4.	На остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4, СНиП 2.08.02-89* п.1.136	До 01.08.2022	
5.	Устройства для открывания окон световых проемов в лестничных клетках на каждом этаже расположены выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4, СП.2.13130.2012 п.5.4.16	До 01.08.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по пожарному надзору –
старший инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Автозаводскому району м.о.
г. Набережные Челны управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан
лейтенант внутренней службы Курбанов Айнура Разифович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



“ 11 ” октября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:



Директор МБОУ «СОШ № 27»
(должность)

Ионова Г. М.
(фамилия, инициалы)

“ 11 ” октября 20 21 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.