



422813, Республика Татарстан, Камско-Устьинский р.,
с. Красновидово, ул. Школьная, дом 20

422813, Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы,
Красновидово авылы, мәктәп урамы, 20 нче йорт.

тел.:8(843)773-07-62; тел./факс: 8(843)773-07-62 e-mail: krasnovid2008@yandex.ru

от «13» августа 2019 г. № 14

Заместителю начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
РТ (Татарстан) в Зеленодольском,
Верхнеуслонском Камско-Устьинском районах
Р.М. Сафину
директора МБОУ «Красновидовская ООШ»
Камско-Устьинского муниципального района РТ
Сайкиной Р.Р.

Отчет

по предписанию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) № 30/34 от 25.10.2018 г.

№ п/п	Выявленное нарушение	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	Кабинеты начальных классов оборудовать раковинами с подводкой горячей и холодной воды, канализацией. Умывальные раковины перед входом в обеденный зал, в туалете для сотрудников, туалетах для мальчиков и девочек обеспечить горячим водоснабжением	До 15.08.2019 г	Кабинеты начальных классов оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, канализацией. Умывальные раковины перед входом в обеденный зал, в туалете для сотрудников, туалетах для мальчиков и девочек обеспечены горячим водоснабжением
2	Для подбора мебели в зависимости от роста обучающихся, в кабинетах физики, технологии, истории обеспечить наличие учебной мебели разного размера	До 15.08.2019 г	Кабинеты физики, технологии, истории обеспечены учебной мебелью разного размера
3	В кабинетах технологии, информатики классные доски оборудовать местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок	До 15.08.2019 г	В кабинетах технологии, информатики классные доски оборудованы местным освещением

4	Моечные ванны в овощном, мясном цехах присоединить к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки	До 15.08.2019 г	Моечные ванны в овощном, мясном цехах присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами
---	---	-----------------	--

Приложение: на 4 листах.

Директор МБОУ «Красновидовская ООШ»



Р.Р. Сайкина