

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по

Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,

п.г.т. Камское Устье, ул. Гагарина д. 66

### **Предписание № 139/1/139**

#### **по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красновидовская основная общеобразовательная школа" Красновидовского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Красновидовская основная общеобразовательная школа" Красновидовского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Сайкиной Розе Рашитовне.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) Начальника межрайонного отделения НД по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура Ильгизовича № 139 от 01 октября 2018 года, согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 30 мин. 24 октября 2018 года до 14 час. 30 мин. 24 октября 2018 года проведена **плановая** проверка старшим дознавателем межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Бобровым Дмитрием Владимировичем, здании и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Красновидовская основная общеобразовательная школа" Красновидовского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан расположенной по адресу: РТ, Камско-Устьинский муниципальный район, с. Красновидово, ул. Школьная, д. 20 совместно с директором Сайкиной Розой Рашитовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункты (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполн
				ВЫПОЛН

1	2	3	4	5
1	в здании котельной электрическую проводку с видимыми нарушениями изоляции заменить на новую.	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ 25 апреля 2012 года № 390.	01 Сентября 2019 года	
2	помещение спортивного зала с разным классом функциональной опасности разделить противопожарной дверью с пределом огнестойкости не ниже REI60.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01 Сентября 2019 года	
3	На путях эвакуации знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы не выполнены по ГОСТу.	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ 25 апреля 2012 года № 390.	01 Сентября 2019 года	

Установление указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности и установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках **внепланового** мероприятия по надзору 01 сентября 2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель межрайонного  
отделения НД по Камско-Устьинскому и  
Тетюшскому муниципальным районам УНД  
и ПР ГУ МЧС России по РТ  
майор внутренней службы Бобров Д.В.



(подпись)  
М.П.\*

«24» октября 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:  
Директор Сайкина Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» октября 2018 г.

\* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.