



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Гагарина д.66, п.г.т Камское Устье, Республика Татарстан, 422820, (84377) 2-37-23
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ № 100\1\100

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей раннего возраста №2 "Солнышко" пгт.Камское Устье" Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан ИНН 1622002950, адрес: Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, п.г.т.Камское Устье, ул.Комарова, д.11.

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Камско-Устьинского и Тетюшского муниципальных районов по пожарному надзору - начальника межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Камбееева Ильсура Ильгизовича, от "19" августа 2021 г., 14 час. 44 мин. № 100, КНМ 16210061000200525298, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "25" августа 2021 г. по 14 ч 57 мин. "25" августа 2021 г., старшим дознавателем межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНДиР ГУ МЧС России по РТ Бобровым Дмитрием Владимировичем, проведена плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности установленных в Российской Федерации, объекта контроля: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей раннего возраста №2 "Солнышко" пгт.Камское Устье" Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан ИНН 1622002950, адрес: Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, п.г.т.Камское Устье, ул.Комарова, д.11.

Совместно с законным представителем юридического лица - заведующим Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей раннего возраста №2 "Солнышко" пгт.Камское Устье" Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Ахатовой Эстей Рифатовной.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В теплом переходе между зданиями детского сада руководителем организации не обеспечивается наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	п. 24 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	до 01.08.2022 г.	
2.	Входная часть 1 младшей группы в коридоре, в комнате сказок, комната для раздевания 2 группы «Кроха» отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.	п. 1 таблица А.1 свод правил 484.1311500.2020.	до 01.08.2022 г.	
3.	На путях эвакуации, а также по направлению к выходу отсутствуют соответствующие указатели в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 23 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	до 01.08.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых

возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устраниению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

Собственники имущества;

Руководители федеральных органов исполнительной власти;

Руководители органов местного самоуправления;

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ДР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Бобров Дмитрий Владимирович
«25» августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а) : Законный представитель юридического лица, заведующая МБДОУ Камско-Устьинского детского сада № 2 «Солнышко» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Таракова Ахатова Эста Рифатовна
«25» августа 2021 г.