

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС
(наименование органа государственного пожарного надзора)
России по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 3-37-47
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 81/1/65
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Кукморская
средняя школа №3» Кукморского муниципального района, директору муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кукморская средняя школа №3»
Кукморского муниципального района Республики Татарстан Ганиевой Диляре Хакимовне
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения начальника МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Н.Г.
Яппарова N 81

(наименование органа ГПН)

от "02" сентября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период "21" сентября 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
"28" сентября 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

старшим инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Каримуллин Фархадом Фаридовичем
проведена проверка МБОУ «Кукморская средняя школа №3» Кукморского муниципального
района Республики Татарстан, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Кукмор,
ул. Баяна, 40

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Кукморская средняя школа №3» Кукморского
муниципального района Республики Татарстан Ганиевой Дилярой Хакимовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные
				ние

1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии и не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие /п. 24 Правил противопожарного режима в РФ/	10.06.2021	
2	Предусмотренное в составе здания школы помещение пищеблока не выделено противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. В проеме стены установлено не противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI 30	Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, пищеблока выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. /п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, таблицы 23,24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»/	10.06.2021	
3	Люк выхода на чердак из лестничной клетки выполнен не противопожарным 2 типа, т.е. выполнен из деревянного материала	В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам /п. 8.4 СНИП 21-01-97*/	10.06.2021	
4	Выходы на кровлю из чердака выполнены из окон с размерами 0,6х0,6 м	В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м. /п. 8.4 СНИП 21-01-97*/	10.06.2021	
5	Деревянное покрытие пола сцены в актовом зале, не подвергнуто глубокой пропитке антипиренами	Деревянные полы эстрады в зрелищных и спортивно-зрелищных залах должны быть подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях. В спортивных и танцевальных залах, предназначенных только для проведения соревнований, допускается применять покрытия полов из материалов с классом пожарной опасности не ниже КМ4 /п. 5.4.12 СП 4.13130.2013/	10.06.2021	
6	Хозяйственный блок (гараж и склады), склад в школе, чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);	10.06.2021	

		<p>- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</p> <p>- категории В4 и Д по пожарной опасности;</p> <p>- лестничных клеток. /Приложение А 4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования/</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Необходимо предоставить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан вн. сл. Каримов Ф.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)



Подпись

Директор МБОУ

«Кукморская средняя школа №3»


Ганиева Д.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУКМОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3»
КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422112, Республика Татарстан,
Кукморский муниципальный район,
п.г.т. Кукмор, ул. Нур Баяна, д. 40
тел.: (84364) 20764, тел./факс: (84364) 20763
E-mail: S3.Kuk@tatar.ru
<https://edu.tatar.ru/kukmor/sch3>



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРУ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ «КУКМАРА 3-НЧЕ НОМЕРЛЫ
УРТА МӘКТӘБЕ»

Татарстан Республикасы, Кукмара муниципаль районы,
ш.т.п. Кукмара, Нур Баян урамы, 40 нчы йорт, 422112
тел.: (84364) 20764, тел./факс: (84364) 20763
E-mail: S3.Kuk@tatar.ru
<https://edu.tatar.ru/kukmor/sch3>

Исх. № 82/21 от 08.07.2021 года

**Начальнику межрайонного отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по
Балтасинскому и Кукморскому
муниципальным районам Управления
надзорной и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ
Н.Г. Яппарову**

Уважаемый Нурфат Габдрахманович!

МБОУ КСШ №3 в ответ на Предписание №81/1/65 от 28 сентября 2020 года «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» сообщает следующее:

1. По устранению нарушений **п.1.** «Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии и не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний» в данный момент заключен договор с ООО «МНСЭ» от 31 мая 2021 года №МНС/3105-ЛТ4 и составлена смета. Проведена экспертиза.
2. По устранению нарушений **п.2.** «Предусмотренное в составе здания школы помещение пищеблока не выделено противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. В проеме стены установлено не противопожарная дверь с пределом огнестойкости Е1 30» -в пищеблоке школы ведется капитальный ремонт в рамках федеральной программы, где предусмотрена замена дверей на противопожарные. Окончание ремонта запланировано на 31 августа 2021 года.
3. По устранению нарушений **п.3.** «Люк выхода на чердак из лестничной клетки выполнен не противопожарным 2 типа, т.е. выполнен из деревянного материала», **п.4.** «Выходы на кровлю из чердака выполнены из окон с размерами 0,6х0,6 м» ведутся работы по составлению договора и сметы с ООО «Стройком». Запланированное время устранения нарушений -30.11. 2021г.
4. По устранению нарушений **п.5.** «Деревянное покрытие пола сцены в актовом зале, не подвергнуто глубокой пропитке антипиренами», **п.6.** «Хозяйственный блок (гараж и склады), склад в школе, чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией» в данный момент заключен договор с ООО «Фангуз» от 08 июня 2021 года №МНС/3105-ЛТ4 и составлена смета. На сегодня ведутся работы. Последний срок исполнения 31 декабря 2021 года.

Уважаемый Нурфат Габдрахманович!

На основании вышеизложенного просим Вас отсрочить устранение нарушений до 30 ноября 2021 года, так как основные работы по устранению нарушений стали возможны только во время длительного отсутствия обучающихся в летнее каникулярное время.

С уважением,
директор школы



Ганиева Д.Х.