



с. Каркаусь

от 28 октября 2019 г.

№ 64

Начальнику МОНД и ПР по Балтасинскому и
Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
подполковнику вн. сл. Яппарову Н.Г.
от директора МБОУ «ООШ им. Фасиля Ахметова
с.Каркаусь» Кукморского муниципального района
Республики Татарстан
Гаязова Раиля Райнуровича

Информация

О выполнении предписания №69/1/59 от 07.10.2019 г. Об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

После проверки в учреждении выполнены следующие мероприятия:

1. По зданию МБОУ «ООШ им. Фасиля Ахметова с. Каркаусь»:
 - На остеклённых дверях до высоты 1,2 метра установлены защитные решётки (приложение №1);
 - Определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта (приложение №2);
 - На дверях установленных в лестничных клетках установлены уплотнения в притворах, установлены приспособления для самозакрывания (приложение №3);
 - Направление движения к пожарным резервуарам обозначено указателями с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения (приложение №4);
2. По зданию филиала МБОУ «ООШ им. Фасиля Ахметова с. Каркаусь» в д. Салтык-Ерыкла:
 - Электропровода с нарушением изоляции не эксплуатируются (приложение №5);
3. По зданию филиала МБОУ «ООШ им. Фасиля Ахметова с. Каркаусь» в д. Ташлы-Елга:
 - Территория объекта защиты и прилегающая территория очищена горючих отходов и сухой растительности (приложение №6);
 - Направление движения к пожарным гидрантам обозначено указателями с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения (приложение №7);

Директор
МБОУ «ООШ им. Фасиля Ахметова с.Каркаусь»:

_____ Р.Р. Гаязов