

ПРЕДПИСАНИЕ № 3149/27-н/в

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах
(место составления)

« 08 » октября 20 19 г.
(дата составления)

Предписание выдается на основании:

- пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения плановой выездной проверки

(цели, задачи, форма, методика и контроль, расписание посещения/предоставления результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, измерения/технического регламента, испытаний, иных организационных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информацией)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им.Фасия Ахметова с.Каркаусь» Кукморского муниципального района Республики Татарстан, Республика Татарстан, Кукморский район, с.Каркаусь, ул.Ленина, 99, ОГРН 1021607755509

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной

регистрации, зарегистрированной орган, место нахождения юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

Выявлены:

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

нарушения законодательства о техническом регулировании.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

□ С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1	<u>При входе на территорию МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь» и его филиалов, где курение табака запрещено, установить знаки о запрете курения. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.12, п.5 Федерального закона N 15-ФЗ от 23.02.2013г. "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".</u>	15.11.2019г
2	<u>В помещениях начальных классов основной общеобразовательной школы установить раковины с подводкой холодного и горячего централизованного водоснабжения. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	03.08.2020г
3	<u>Классные доски, не обладающие собственным свечением в кабинетах основной общеобразовательной школы оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	03.08.2020г
4	<u>В пищеблоке основной общеобразовательной школы решить объемно-планировочные и конструкторские решения помещений, с учетом последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.11, ст.24. Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.19.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	03.08.2020г
5	<u>Электроплиты в пищеблоке основной общеобразовательной школы оборудовать локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения. Ответственным за</u>	<u>ст.11, ст.17, ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к</u>	03.08.2020г

	<u>нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»</u>	
6	<u>В учебном классе кабинет информатики основной общеобразовательной школы расположение столов с компьютерами выполнять с учетом нормативных расстояний, согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Ответственным за нарушение является директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»</u>	15.11.2019г
7	<u>Принять меры по не допущению хранения люминесцентных ламп в непригодном помещении основной общеобразовательной школы. Ответственным за нарушение является директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	15.11.2019г
8	<u>В гардеробных основной общеобразовательной школы установить скамейки, ячейки для обуви. Ответственным за нарушение является директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	15.11.2019г
9	<u>В пищеблоке основной общеобразовательной школы принять меры направленные на соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Ответственным за нарушение является директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.17, ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»</u>	15.11.2019г
10	<u>В складском помещении для хранения продуктов основной общеобразовательной школы установить исправный прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Ответственным за нарушение является директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.17, ст.28. Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»</u>	15.11.2019г
11	<u>В спортивном зале основной общеобразовательной школы заменить разбитое оконное стекло.</u>	<u>ст.28. Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии</u>	15.11.2019г

	<u>Ответственным за нарушение является директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>населения», п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	
12	<u>В основной общеобразовательной школе обеспечить ведение Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья поступающих на пищеблок в полном объеме. Ответственным за нарушение является директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.17, ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»</u>	15.11.2019г
13	<u>В филиале с.Ташлы-Елга оборудовать туалет с установкой унитаза. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	03.08.2020г
14	<u>В филиале с.Ташлы-Елга восстановить частично отсутствующее ограждение территории школы. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	03.08.2020г
15	<u>В помещениях филиала с.Ташлы-Елга устранить шаткость полов, дефекты и механические повреждения. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	03.08.2020г
16	<u>Помещения начальных классов филиала с.Ташлы-Елга обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	03.08.2020г
17	<u>В филиале с.Ташлы-Елга классные доски, не обладающие собственным свечением оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	03.08.2020г
18	<u>В филиале с.Ташлы-Елга установить холодильное оборудование исключющее</u>	<u>ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-</u>	03.08.2020г

	<u>отклонение соответствия оборудования паспортным характеристикам. Отдавать предпочтение современному холодильному оборудованию. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им. Фасиля Ахметова с. Каркаусь»</u>	<u>эпидемиологическом благополучии населения», 4.2, п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»</u>	
19	<u>В филиале с.Ташлы-Елга обеспечить ежедневное ведение необходимой документации по пищеблоку в полном объеме. Ответственным за нарушение является руководитель филиала с.Ташлы-Елга МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.17, ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»</u>	15.11.2019г
20	<u>В филиале д.Салтык-Ерыкла здание филиала оборудовать канализацией. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им. Фасиля Ахметова с. Каркаусь»</u>	<u>ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	03.08.2020г
21	<u>В филиале д.Салтык-Ерыкла оборудовать туалет с установкой унитаза. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	03.08.2020г
22	<u>Помещения начальных классов филиала д.Салтык-Ерыкла обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	03.08.2020г
23	<u>В помещении кухни филиала д.Салтык-Ерыкла предусмотреть минимальный набор оборудования: электроплита с духовкой и вытяжным шкафом над ней, электроводонагреватель, 2-х секционная мойка для мытья посуды. В помещении для приема пищи обучающимися создать условия для соблюдения правил личной гигиены, установить раковину для мытья рук с подводкой к ней холодной и горячей воды через смеситель и подсоединенной к канализации, электрополотенце или одноразовые полотенца. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная</u>	<u>ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»</u>	03.08.2020г

	<u>общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>		
24	<u>В филиале д.Салтык-Ерыкла установить холодильное оборудование исключаящее отклонение соответствия оборудования паспортным характеристикам. Отдавать предпочтение современному холодильному оборудованию. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 4.2, п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»</u>	03.08.2020г
25	<u>В филиале д.Салтык-Ерыкла классные доски, не обладающие собственным свечением оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. Ответственным за нарушение является МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</u>	03.08.2020г
26	<u>В филиале д.Салтык-Ерыкла обеспечить ежедневное ведение необходимой документации по пищеблоку в полном объеме. Ответственным за нарушение является руководитель филиала д.Салтык-Ерыкла МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь»</u>	<u>ст.17, ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»</u>	15.11.2019г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь» Кукморского муниципального района Республики Татарстан, директора МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь» Кукморского муниципального района Республики Татарстан Гаязова Раиля Раимуровича

(должность, ФИО, работник, должностное лицо, индивидуальный предприниматель, исполнительное юридическое лицо, не является (не) исполнителем ответственности)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах по адресу: по адресу: 422110 РТ г.Кукмор ул.Ворошилова д.28, к 15.11.2019г. (п.1, п.п.6-12, п.19, п.26), к 03.08.2020г. (п.п.2-5, п.п.13-18, п.п.20-25)

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двенадцати тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

*Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан)
в Сабинском, Мамадышском, Кукморском,
Тюлячинском районах*

(должность лица, вынесшего предписание)



(подпись)

Демидов С.П.

(фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «08» октября 2019г. получил «08» октября 2019г.



(подпись)

Гаязов Раиль Раишурович, директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа им.Фасиля Ахметова с.Каркаусь» Кукморского муниципального района Республики Татарстан

(Фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должника, Фамилия и инициалы работника, представляющего юридическое лицо или представляющего индивидуального предпринимателя, а также адресованный, дата и номер документа, подтверждающего получение предписания)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «__» _____ 20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).