

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,  
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому району  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Горького д.41 г. Лаишево, Республика Татарстан, 422610, (84378)2-46-01

e-mail: egor.fomin2009@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 47

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. Лаишево» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1624004135

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

адрес: 422610, Республика Татарстан, г.Лаишево, ул. Маяковского, дом 16

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору Лаишевского района Республики Татарстан – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы Е.В. Фомина № 50 от 03.08.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 09 ч. 00 мин. « 05 » августа 2021 г. по 12 ч. 00 мин. « 05 » августа 2021 г., подполковником внутренней службы Фоминым Егором Владимировичем – государственным инспектором Лаишевского района РТ – начальником отдела НДиПР по Лаишевскому району управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. Лаишево» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1624004135, адрес: 422610, Республика Татарстан, г.Лаишево, ул. Маяковского, дом 16

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором Абутдиновой Эльмирой Ирфановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	<b>В пожарном кране, расположенном в подвальном помещении отсутствует рукав и ствол</b> «Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.»	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.50);	01.08.2022	
2.	<b>В связи с изменениями</b>	(п.7. Декларация пожарной	01.08.2022	

п/п	требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	устранения нарушения	устранении нарушения (подпись)
	<p><b>нормативных документов по пожарной безопасности, а также внесение изменений в наименование учреждения необходимо внести изменения и предоставить декларацию пожарной безопасности</b> (Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64).</p>	<p>безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности – ПРИКАЗ МЧС России от 24 февраля 2009 года N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»);</p>		
3.	<p><b>Отсутствует указатель места расположения гидранта</b> «Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	<p>(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.48);</p>	01.08.2022	
4.	<p><b>Не предоставлены акты эксплуатационных испытаний наружных пожарных ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений</b> (организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола</p>	<p>(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.17, подп. Б);</p>	01.08.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
	испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
5.	<b>Здание не обеспечено огнетушителями по нормам приложениям N 1 и 2.</b> (Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2,	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.60);	01.08.2022	
6.	<b>Не установлена противопожарная дверь, ведущая в подвал</b>	(с пределом огнестойкости не менее EI 30) (ст.4, ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п.5.14*, п.7.4 СНиП 21-01-97*).	01.08.2022	
7.	<b>Не переработан в соответствии с ГОСТ план эвакуации людей в случае пожара</b>	(ст.4, ст.151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ГОСТ Р 12.2.143-2009).	01.08.2022	
8.	<b>Отсутствует лестница выхода на чердак «В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.</b>	(СП 4.13130.2013 «системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.7.7).	01.08.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Лаишевского района  
по пожарному надзору – начальник отдела НДиПР  
по Лаишевскому району управления надзорной  
деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике  
Татарстан подполковник внутренней службы  
**Фомин Егор Владимирович**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



“05” 08 2021 г.

**Предписание для исполнения получил:**



(подпись)

директор

(должность)

Авдуринова З.У.

(фамилия, инициалы)

“05” 08 2021 г.