

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности по Лаишевскому муниципальному району
УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул.Горького, 41, г.Лаишево, Республика Татарстан, 422610, (84378)2-49-30

Акт № 19/25
по результатам рассмотрения заявления

«05» августа 2014 года

11 ч. 00 мин.

г. Лаишево

Заместителем главного государственного инспектора по Лаишевскому муниципальному району по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД по Лаишевскому району УНД ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней службы Опариным Сергеем Николаевичем в период с 09 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «05» августа 2014 года проведено обследование документов объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лаишевская средняя общеобразовательная школа №2 Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1624003981, расположенной по адресу: 422610, Республика Татарстан, г.Лаишево, ул. Калинина, д.16.

При обследовании совместно с директором МБОУ Лаишевская средняя общеобразовательная школа №2 Лаишевского муниципального района РТ Аптраловой Анной Валентиновной по результатам, которого установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лаишевская средняя общеобразовательная школа №2 Лаишевского муниципального района Республики Татарстан располагается в 3-х этажном здании. Функциональное назначение Ф 4.1. Здание 2-й степени огнестойкости.

Отопление водяное от индивидуальной газовой котельной. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Объект оборудован пожарной сигнализацией, система оповещения и эвакуации людей при пожаре 2-го типа. Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в ОНД по Лаишевскому муниципальному району 30.03.2010г. регистрационный номер 92 234 000-00001-0245. Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственные лица прошли обучение по программе пожарно-технического минимума.