

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул.Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности по Лаишевскому муниципальному району
УНД ГУ МЧС России по РТ
ул Горького, 41 г.Лаишево, Республика Татарстан, 422610, (84378) 2-49-30

Предписание №224/1/1-2 п.п.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБОУ «Нармонская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

“9” декабря 2014г. проведено мероприятие по надзору Главным специалистом ОНД по
(должность, звание, фамилия,
Лаишевскому муниципальному району Шароновым Д.В.
имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,
проводившего мероприятие по надзору,

МБОУ «Нармонская средняя общеобразовательная школа»,

с.Нармонка, ул.Центральная д.28
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Солягиной Р.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих
в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Двери отделяющие поэтажные коридоры оборудовать устройствами самозакрывания с уплотнителями в притворах	(ФЗ №123 п.4,151; ФЗ №184 ст.46; СНиП 21-01-97* п.6.18*)	15.08.2015г.	
2.	На дверях эвакуационных выходов установить запоры обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри	(ППР п.35)	15.08.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их

устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД

Лаишевского муниципального района Шаронов Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"_9_" декабря 2014 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор Солятина Р.И.
(должность, фамилия, инициалы)

"_9_" декабря 2014 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

