

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14. (85595) 7-41-52

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 222/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №12 г. Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения плановой выездной проверки

№222 от «15» ноября 2021 года

в период с «16» ноября 2021 г. по «29» ноября 2021 г.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан, лейтенант внутренней службы, Ванюков Дмитрий Аркадьевич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан

(органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Клюева Светлана Султановна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	1. не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	пункт 30 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2022г.	
2.	2. на 4 этаже, не обеспечено наличие на дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на дверях лестничных клеток	пункта 24 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
3.	3. не обеспечено наличие зна-	пункт 36 Постановление Пра-	01.11.2022г.	

	ков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы.	вительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
4.	4. Не все помещения в столовой защищены автоматической пожарной сигнализацией (мясной цех)	пункта 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2022г.	
5.	5. не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2022г.	
6.	6. не обеспечено наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов	пункт 24 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2022г.	
7.	7. не обеспечен объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1	пункт 60 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2022г.	
8.	8. не обеспечена обработка деревянных конструкций, чердачного помещения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	пункт 95 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Клюева Светлана Султановна,  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Лицей №12 г. Лениногорска" муниципального образования  
"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан,  
Республика Татарстан, г. Лениногорск ул. Степная, 2а  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



---

(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по Лениногорскому муниципальному району Республики  
Татарстан, старший лейтенант внутренней службы,  
Ванюков Дмитрий Аркадьевич  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



---

(подпись)