

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное Управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

**ул. Ак. Губкина, 50, г. Казань, 420088**

**телефон: 221-61-52 факс: 221-61-54 (код 8-843) E-mail: tat@prc.mchs.ru**  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Лениногорскому муниципальному району**

**УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа надзорной деятельности)

**Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14, тел. (85595) 7-41-52**

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 67/1/67**

**по устранению нарушений обязательных  
требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**"Ново-Серезжинская основная общеобразовательная школа" муниципального образования**

**"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа НД)

№ **67** от « **31** » **марта** **2021** года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **15** ч. **00** мин. « **07** » **апреля** **2021** г. по **16** ч. **00** мин. « **22** » **апреля** **2021** г. проведена проверка

**Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и ПР по ЛМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Вильдановым Дамиром Равилевичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) надзорной деятельности, проводившего (-их) проверку.)

**МБОУ "Ново-Серезжинская основная общеобразовательная школа" МО "ЛМР" РТ, Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Новое Серезжино, ул. Центральная, 15, стр. 1**

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Директором МБОУ "Ново-Серезжинская основная общеобразовательная школа" МО "ЛМР" РТ Ванюковой Татьяной Кузьминичной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
67/1/67	В кабинете начальных классов допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции.	подпункт «а» пункта 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.04.2022г.	

67/ 1/6 7	Двери на лестничных клетках не обеспечены исправным состоянием приспособлений для самозакрывания и уплотнением в притворах.	пункт 24 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.04.2022г.	
67/ 1/6 7	Допускается эксплуатация розеток с повреждениями в кабинете информатики.	подпункт «б» пункта 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.04.2022г.	
67/ 1/6 7	На объекте защиты допускается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания.	подпункт (и) пункта 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	С получением предписания.	
67/ 1/6 7	В холодном цеху допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции.	подпункт «а» пункта 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.04.2022г.	
67/ 1/6 7	Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 30 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.04.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

