

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное Управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

**ул. Ак. Губкина, 50, г. Казань, 420088**

**телефон: 221-61-52 факс: 221-61-54 (код 8-843) E-mail: tat@prc.mchs.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Лениногорскому муниципальному району**

(наименование органа надзорной деятельности)

**РТ, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14, т. 2-74-25**

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 40/1/1-5**

**по устранению нарушений обязательных  
требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сугушлинская основная общеобразова-  
тельная школа» МО «ЛМР» РТ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек-  
тора **Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Лениногорскому муни-  
ципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа НД)

№ **40** от **«31» марта 2016** года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-  
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **09** ч. **00** мин. **«05» апреля 2016** г. по **09** ч. **00**  
мин., **«08» апреля 2016** года проведена проверка

**Инспектором отдела надзорной деятельности по ЛМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ стар-  
шим лейтенантом внутренней службы Галилеевым Андреем Александровичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
надзорной деятельности, проводившего (-их) проверку.)

**Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сугушлинская основная общеобразо-  
вательная школа» МО «ЛМР» РТ**

**Республика Татарстан, Лениногорский район с. Сугушла, ул. Халиуллина, 3**

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Сабирзянова Расима Хатымовна, директор**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных тре-  
бований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Пред-писа-ния	Вид нарушения обя-зательных требова-ний пожарной без-опасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра-нения нару-шения обя-зательных требова-ния пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выпол-нении (указыва-ется толь-ко выпол-нение)
1	2	3	4	5
40/1/1-5 ✓	Руководителем организации обеспе-чить исправное состояние систем автоматических установок пожар-ной сигнализации	(Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» п.61). Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (ав-тономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожар-ной сигнализации, установок систем прогиводымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противо-пожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствую-щего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться про-ектные решения, требования нормативных документов по пожарной без-опасности и (или) специальных технических условий.	01.04.2017	

		На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.		
40/1/1 -5	В помещении электрощитовой не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	(Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» п.42в). Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.04.2017	
40/1/1 -5	В помещении электрощитовой не допускать эксплуатацию электропровода на освещение с видимыми нарушениями изоляции.	(Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» п.42а). Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	01.04.2017	
40/1/1 -5	На дверцах пожарного шкафа не указаны буквенный индекс ПК, порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.	(ППБ 101-89* 2.4.3). Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открытия крана. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекачивать их "на ребро". На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: - буквенный индекс ПК; - порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.	01.04.2017	
40/1/1 -5	Руководитель учреждения не обеспечил помещение кухни установкой пожарной автоматики	(ППБ 101-89* п.2.5., 2.5.1) 2.5. Установки пожарной автоматики. 2.5.1. Администрация детского учреждения должна обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.	01.04.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по ЛМР УНД ГУ МЧС России по РТ

старший лейтенант внутренней службы Галилеев Андрей Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора надзорной деятельности)

«08» апреля 2016 г.

(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

директор, Сабирзянова Р.Х  
(должность, фамилия, инициалы)

«08» апреля 2016 г.

\* - место личной печати инспектора ОНД