

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**Главное Управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ак. Губкина, 50, г. Казань, 420088

телефон: 221-61-52 факс: 221-61-54 (код 8-843) E-mail: tat@prc.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Лениногорскому муниципальному району**

(наименование органа надзорной деятельности)

Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14, т. (85595) 7-41-52

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/1/12

**по устранению нарушений обязательных
требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Сугушлинская основная общеобразовательная школа"

муниципального образования

«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа НД)

№ **12** от « **09** » **января** **2020** года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **10** ч. **00** мин. « **16** » **января** **2020**г. по **10**ч. **00** мин. « **30** » **января** **2020**г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и ПР по ЛМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Вильдановым Дамиром Равилевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) надзорной деятельности, проводившего (-их) проверку.)

МБДОУ "Сугушлинская основная общеобразовательная школа" МО «ЛМР»

Республики Татарстан, РТ, Лениногорский район, с. Сугушла, ул. Халиуллина, 3

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Директор МБОУ "Сугушлинская основная общеобразовательная школа" МО «ЛМР» РТ Сабирзянова Расима Хатымовна**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
12/1/12	Здание школы не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения.	п. 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»	11.01.2021г.	

12/ 1/1 2	Не обеспечена возможность свободного открывания запора на двери эвакуационного выхода на втором этаже изнутри без ключа.	п. 35 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»	11.01.2021г.	
12/ 1/1 2	Не организовано проверяемым лицом прохождение работниками школы обучения по программе пожарно-технического минимума.	п. 3 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»	11.01.2021г.	
12/ 1/1 2	Устройства для самозакрывания дверей на лестничных клетках находятся в неисправном состоянии.	п. 62 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»	11.01.2021г.	
12/ 1/1 2	Не организована проверяемым лицом перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год.	п. 57 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»	11.01.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД по ЛМР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майор внутренней службы
Вильданов Дамир Равилевич**

(должность, фамилия, инициалы
инспектора надзорной деятельности)

« 30 » января 2020 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил (а):



Р.Е. Сабирова
(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » января 2020 г.

* - место личной печати инспектора ОНД