

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической деятельности  
Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 14 (85595)  
2-74-25

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### **Предписание N 36/1/1-3**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной  
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной  
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных  
участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара (далее -  
предписание об устранении нарушений)**

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сугушлинская  
основная общеобразовательная школа» МО «ЛМР» РТ

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты  
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного)  
государственного инспектора по Лениногорскому муниципальному району  
по пожарному надзору N 36

(наименование органа ГПН)

от 01 марта 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. "19" марта

2018 г. по 16 ч. 00 мин. "20" марта 2018 г. проведена проверка

инспектором - государственным инспектор по Лениногорскому  
муниципальному району РТ по пожарному надзору старшим лейтенантом  
внутренней службы Галилеевым Андреем Александровичем,

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сугушлинская  
основная общеобразовательная школа» МО «ЛМР» РТ,  
Лениногорский район, с. Сугушла, улица Халиуллина, 3.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и  
адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Сугушлинская основная  
общеобразовательная школа» МО «ЛМР» Республики Татарстан  
Сабирзяновой Расимой Хатымовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие

нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывает ся только выполнен ие)
36/1/1-3	Здание школы не оборудовано исправным каналом передачи информации о пожаре автоматической пожарной сигнализацией в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы	ст.1, 6, 83, 151 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ №123 от 22.07.2008г.; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» ФЗ № 184 от 27.12.2002г.; п.14.4 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.03.2019 года	

36/1/1-3	<p>Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.</p>	<p>(Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» п.61).</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p>	01.03.2019	
----------	---	---	------------	--

		На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	
36/1/1-3	В помещении электрощитовой размещен горючий материал.	(Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» п.42 «ж»). Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;	01.03.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор-государственный инспектор  
по Лениногорскому муниципальному району РТ  
по пожарному надзору Галиев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"20" марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Сабирзянова Расима Хатымовна, директор МБОУ «Сугушлинская основная общеобразовательная школа» МО «ЛМР» РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"20" марта 2018 г.

(подпись)

<\*> Место личной печати федерального государственного инспектора по пожарному надзору.

