



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Лениногорскому муниципальному району
Республики Татарстан

ул. Агадуллина, 14, г. Лениногорск, 423250
Телефон: (85595) 7-41-52 Факс: 7-41-58

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения по делу № 0331-2020-0017

"31" января 2020 г.

г. Лениногорск

Я, старший инспектор - государственный инспектор по Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору Вильданов Д.Р. руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении N 0331-2020-0017 в отношении Сабирзяновой Расимы Хатымовной, директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сугушлинская основная общеобразовательная школа" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, с. Сугушла, ул. Халиуллина, 3 (проживающей по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Сугушла, ул. Гафиатуллина, 30)

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

вынес представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений: Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ №123 от 22.07.2008г.; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» ФЗ № 184 от 27.12.2002г.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

1. Здание школы не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения. (п. 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»). 2. Не обеспечена возможность свободного открывания запора на двери эвакуационного выхода на втором этаже изнутри без ключа. (п. 35 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»). 3 Не организовано проверяемым лицом прохождение работниками школы обучения по программе пожарно-технического минимума. (п. 3 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»). 4 Устройства для samozакрывания дверей на лестничных клетках находятся в неисправном состоянии. (п. 62 Постановление Правительства РФ

от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»). 5. Не организована проверяемым лицом перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год. (п. 57 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»).

На основании ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 23.34, 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений. Информацию о принятых мерах представить в: отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан по адресу 423250, Россия Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Старший инспектор-государственный инспектор
по Лениногорскому муниципальному району РТ
по пожарному надзору Вильданов Д.Р.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

М.П.

Представление вручено:



(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)