

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Тимяшевская средняя  
общеобразовательная школа»  
муниципального образования  
«Ленингорский муниципальный  
район» Республики Татарстан

423280 Ленингорский район,  
с. Тимяшево, ул. Школьная, д. 2а  
тел. 8(85595) 3-70-01  
e-mail: [Stim.Len@tatar.ru](mailto:Stim.Len@tatar.ru)  
ОГРН: 1021601976450  
ИНН: 1649006293 КПП: 164901001

Татарстан Республикасы  
«Ленингорск муниципаль районы»  
муниципаль берәмлеге  
«Тимәш урта гомуми белем бирү  
мәктәбе» бюджеттагы муниципаль  
гомуми белем бирү учреждениесе

423280 Ленингорск районы, Тимәш авылы,  
Школьная урамы, 2а йорты тел: 8(85595) 3-70-01  
e-mail: [Stim.Len@tatar.ru](mailto:Stim.Len@tatar.ru)  
ОГРН: 1021601976450  
ИНН: 1649006293 КПП: 164901001

Исход. № 15 «03» 03 2022

Государственному инспектору по  
Ленингорскому муниципальному району РТ  
по пожарному надзору Д. А. Ванюкову

Информация  
о принятых мерах по устранению нарушений Правил противопожарного режима

МБОУ «Тимяшевская СОШ» в ответ на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по делу №0331-2020-0015 от 28 февраля 2022 года сообщает, что приняты следующие меры:

1. На лестничных клетках обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации.
2. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.
3. В электрощитовой огнетушитель установлен в специальной подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.
4. На дверях чердачного помещения размещена информация о месте хранения ключей.
5. Фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении не допускается.
6. В кабинете информатики и помещениях столовой не допускается оставление по окончании рабочего дня не обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребителей, за исключением электроустановок и электроприборов, эксплуатация которых предусмотрена их функциональным назначением или требованиями инструкции по эксплуатации.

Директор школы



Ю.А. Снурницин