

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

(отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Агадуллина, д. 14, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250,
тел. 7-41-58

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 20/1/20

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных
участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара (далее-
предписание об устранении нарушений)**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Куакбашский детский сад" муниципального образования "Лениногорский
муниципальный район" Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012
года № 290 «Об утверждении Положения о Федеральном государственном
пожарном надзоре» в период с 04 февраля 2021 года по 12 февраля 2021 года
проведена внеплановая проверка Ванюковым Дмитрием Аркадьевичем,
государственным инспектором по Лениногорскому муниципальному району
РТ по пожарному надзору, в отношении муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Куакбашская основная общеобразовательная
школа» Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан по
адресам: Республика Татарстан, Лениногорский район, село Куакбаш, улица
Молодежная, дом 5, строение 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов
местного самоуправления)

совместно с Валиевой Венерой Марсовной, директором муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Куакбашская основная
общеобразовательная школа» Лениногорский муниципальный район"
Республики Татарстан,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписа- ния	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
20/1/20	1) Помещение электрощитовой не защищено дверью с установленным пределом огнестойкости	ст. 59 пункт 1 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123- ФЗ)	01.07.2021г.	
20/1/20	2) в электрощитовой размещаются горючие материалы	пункт (е) пункта 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2021г.	
20/1/20	3) в помещении подвала допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	пункт (в) пункта 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2021г.	
20/1/20	4) в помещении кухни (склад) не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности	статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123- ФЗ)	01.07.2021г.	

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН,
проводившего (проводивших) проверку: _____



"12" февраля 2021 года.

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр которого получил(а): Валиева
Венера Марсовна, директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Куакбашская основная общеобразовательная школа»
Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

"12" февраля 2021 года.

(подпись)

Пометка об отказе в совершении подписи для ознакомления с предписанием:

(подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН,
проводившего (проводивших) проверку)

<*> предписание заверяется (заверяются) печатью (печатями) должностного лица (должностных лиц).