

Республика Татарстан  
Муниципальное бюджетное  
образовательное  
учреждение «Старописьмянская  
основная общеобразовательная  
школа»  
муниципального образования  
«Ленингорский муниципальный  
район» Республики Татарстан



Татарстан Республикасы  
Татарстан Республикасы  
«Ленингорск муниципаль  
районы» муниципаль берәмлеге  
«Иске Писмән топ гомуми белем  
биру мәктәбе» муниципаль  
бюджет гомуми белем биру  
учреждениесе

423271, РТ, Ленингорский муниципальный  
район, с.Старая Письмянка, ул. Школьная,  
д. 7.  
тел. 3-00-18, e-mail: stpschool@mail.ru

423250, РТ, Ленингорск муниципаль районы  
Школьная урамы, 7 йорт, тел: 3-00-18,  
e-mail: stpschool@mail.ru

от 01.04.2021 года

№8

Информация об устранении выявленных  
нарушений требований пожарной безопасности  
в МБОУ «Старописьмянская ООШ»

В соответствии с Представлением об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения по делу № 40/1/40 от 19 марта 2021 г. в МБОУ «Старописьмянская ООШ» сообщая об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

№п/п	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений
1	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Пункта 30 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	27.10.2021г
2	В кабинетах русского языка и учительской допускается эксплуатация розетки с повреждениями	Пункт (б) пункта 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	27.10.2021г

3	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования	Пункта 392 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	27.10.2021г
4	На лестничных клетках не обеспечены наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эксплуатации	Пункт 36 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г.№1479 №Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	05.08.2021г.
5	Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	Пункт 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г.№1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	27.10.2021г.
6	Не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (пожарный технический минимум)	Пункт 3 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.08.2021г.

Директор школы:  /Л.В. Чатунова/

