

Отчет о выполнении Предписания № 18/1/18

об устранении нарушений требований

пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения

пожара по МБОУ «Нижнечершилинская ООШ»

№ предписания	Перечень выявленных нарушений	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
8/1/18	Не представлена декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора	Часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	01.02.2021	Декларация представлена в органы государственного пожарного надзора
8/1/18	В подвальных помещениях размещены склады с горючими материалами	Подпункт «а» пункта 23, Постановление Правительства ста РФ о 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.02.2021	Горючие материалы(старые книги, плакаты) сданы в макулатуру .
8/1/18	Не организовано прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучение по программам пожарно-технического минимума	Пункта 3, Постановление Правительства ста РФ о 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме», пика МЧС России от 12.12. 2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности», «бучение нормам пожарной безопасности работников организаций»	01.02.2021	Удостоверения №0221/5-1 - №0221/5-17 в соответствии с Протоколом №0221/5 (выписка из протокола) от 03.02.2021г. Действительно до 03.02.2024 г.
8/1/18	Не обеспечено соблюдение	пункта 70, Постановление правитель ста	01.02.2021	Заправлены 19 огнетушителей

	сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования	РФ о 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»		
8/1/18	В коридоре на 1 этаже, в кухонном помещении (склад) , в помещении подвала эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкциями светильника	Подпункта «В» пункта 42, Постановление правитель ста РФ о 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.02.2021	Заменены светильники в коридоре на 1 этаже, в кухонном помещении (склад) , в помещении подвала
8/1/18	Эвакуационная дверь ведущая из подвального помещения на улицу заблокировано	Подпункта «в» пункта 36, Постановление правитель ста РФ о 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.02.2021	Эвакуационная дверь ведущая из подвального помещения на улицу отремонтировано
8/1/18	Помещение спортзала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	статьи 4-6 , 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 №123	01.02.2021	Помещение спортзала оборудовано автоматической пожарной сигнализацией

Директор школы :

Вафина Г.К.

