

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

федеральный государственный пожарный надзор
(отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Лениногорскому муниципальному району)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Агадуллина, д. 14, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250,
тел. 7-41-58

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 18/1/18

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных
участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара (далее-
предписание об устранении нарушений)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Нижнечершилинская основная общеобразовательная школа» муниципального
образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан (полное
наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «Об утверждении Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре» в период с 12 февраля 2020 года по 17 февраля 2020 года проведена плановая проверка Вильдановым Дамиром Равилевичем, старшим инспектором – государственным инспектором по Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору, Ванюковым Дмитрием Аркадьевичем, инспектором – государственным инспектором по Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнечершилинская основная общеобразовательная школа» муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский район, с.Нижние Чершилы, ул. Советская, д. 25.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов
местного самоуправления)

совместно с Вафиной Гулией Камиловной, директором муниципального бюджетного образовательного учреждения «Нижнечершилинская основная

общеобразовательная школа» муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписа- ния	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
18/1/18	Не представлена декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	01.02.2021г.	
18/1/18	В подвальных помещениях размещены склады с горючими материалами	Подпункт «а» пункта 23, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.02.2021г.	
18/1/18	Не организовано прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума	Пункт 3 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности	01.02.2021г.	

		«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»		
18/1/18	Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования	пункт 70, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.02.2021г.	+
18/1/18	В коридоре на 1 этаже, в кухонном помещении (склад), в помещении подвала эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Подпункт «в» пункта 42, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.02.2021г.	
18/1/18	Эвакуационная дверь ведущая из подвального помещения на улицу заблокирована	Подпункт «в» пункта 36, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.02.2021г.	
18/1/18	Помещение спортзала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.02.2021г.	+

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку: _____

"17" февраля 2020 года.



С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр которого получил(а):
Вафина Гулия Камилловна, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Нижнечершилинская основная общеобразовательная школа» муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"17" февраля 2020 года.



(подпись)

Пометка об отказе в совершении подписи для ознакомления с предписанием:



(подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку)

<*> предписание заверяется (заверяются) печатью (печатями) должностного лица (должностных лиц).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Нижнечершилинская основная общеобразовательная школа» муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан
Руководствуясь федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «Об утверждении Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре» в период с 17 февраля 2020 года по 17 февраля 2020 года проведена плановая проверка Вильдановым Дамиром Рахмелевичем, старшим инспектором – государственным инспектором по Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору, Вапоковым Дмитрием Архадьевичем, инспектором – государственным инспектором по Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнечершилинская основная общеобразовательная школа» муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский район, с/п.о.п. Чершилына, ул. Советская, д. 25.

совместно с Вафиной Гулисй Камилловной, директором муниципального бюджетного образовательного учреждения «Нижнечершилинская основная