

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

205

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### Предписание № 133/1/96

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору МБОУ «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа № 1 имени В.Г.  
Тимирязова» Аксубаевского муниципального района РТ

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

Судареву Алексею Михайловичу

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому МР по пожарному надзору № 133  
(наименование органа ГПН)

от "25" апреля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-  
ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "21" мая 2018 г. по 12 ч  
00 мин. "21" мая 2018 г. проведена проверка заместителем начальника МОНД и ПР по  
Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковником  
внутренней службы Гафиятовым Рустемом Хафизовичем на объекте МБОУ «Аксубаевский  
лицей», расположенный по адресу: РТ, Аксубаевский район, п.г.т. Аксубаево, ул. Мазиллина  
д.39

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа № 1  
имени В.Г. Тимирязова» Сударевым А.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пр ед- пи са- ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Лицам допущенным к работе на объекте пройти обучение мерам пожарной безопасности	Требование п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.06.2018	
2				

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является  
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых  
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Заместитель начальника МОНД и ПР по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным  
районам УНД и ПРГУ МЧС России по РТ  
подполковник внутренней службы  
Гафиятов Р.Х.*

(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному  
надзору)



*(подпись)*

М.Л.П. <\*>

"21" мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

*(подпись)*

*директор МБОУ «Аксубаевская средняя  
общеобразовательная школа № 1 имени В.Г.  
Тимирязова» Сударев Алексей Михайлович*  
(должность, фамилия, инициалы)

"21" мая 2018 г.

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.