



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 2/ 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Г. Тимирязова» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Республики Татарстан – начальника МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Юсупова Р.Р. N 2 от "30" декабря 2021 года в период с "18" января 2022 г. по "18" января 2022 г.

государственным инспектором по пожарному надзору по Аксубаевскому и Нурлатскому

муниципальным районам РТ капитаном внутренней службы Шайхутдиновым Тагиром Хасанзановичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Г. Тимирязова» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1603002458, юридический адрес: 423060, РТ, Аксубаевский район, п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 39.*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Директор МБОУ "Аксубаевская СОШ №1 им. В.Г. Тимирязова" Аксубаевского МР РТ - Сударева А.М.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|---|---|---|----------------------|
| 1. | <i>В отношении здания, руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в здании.</i> | <i>Требование п.2, 392 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.</i> | <i>10.01.2023 г.</i> | |
| 2. | <i>По окончанию гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства</i> | <i>Требование п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.</i> | <i>10.01.2023 г.</i> | |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|--|
| | огнезащиты и производителя огнезащитных работ руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций чердачного помещения. | | | |
| 3. | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Требование п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479. | 10.01.2023 г. | |
| 4. | Транспарант размещенный на фасаде здания отсутствует показатель пожарной опасности. | Требование п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479. | 10.01.2023 г. | |
| 5. | Направление движение к источнику противопожарного водоснабжения не обозначен указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения. | Требование п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479. | 10.01.2023 г. | |
| 6. | Руководитель | Требование п. 54 Правил | 10.01.2023 г. | |

| | | | | |
|----|---|--|---------------|--|
| | <i>организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности.</i> | <i>противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.</i> | | |
| 7. | <i>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</i> | <i>Требование п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.</i> | 10.01.2023 г. | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ "Аксубаевская СОШ №1 им. В.Г. Тимирязова" Аксубаевского МР РТ - Сударева А.М.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


 (подпись)

Инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Шайхутдинов Т.Х.
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


 (подпись)

 <*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.