

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6

Предписание № 27/1/16

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Старокызлинская основная общеобразовательная школа" Аксубаевского
муниципального района Республики Татарстан

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Аксубаевского муниципального района по пожарному надзору № 27

от "10" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "27" января 2021 г. по 11 ч 00 мин.
"27" января 2021 г. проведена проверка инспектором МОНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы
Шайхутдиновым Тагиром Хасанзановичем на объекте МБОУ «Старокызлинская ООШ»
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, расположенный по адресу:
РТ, Аксубаевский район, с. Старые Кызлы, ул. Центральная, д.57.

совместно с директором МБОУ «Старокызлинская ООШ» Залалтдиновым И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе прове

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Над дверью запасного эвакуационного выхода с спортивного зала отсутствует световой оповещатель «Выход»;	Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: - над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; (Требование ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.3 СП 3.131.30.2009);	01.02.2022	

2	У кнопки ручного пуска установок пожарной сигнализации не нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности;	Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. (Требование п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	01.02.2022	
3	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Требование п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и
Нурлатскому муниципальным районам УНД и
ПРГУ МЧС России по РТ
капитан внутренней службы
Шайхутдинов Т.Х.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"26" февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

[Подпись]
(подпись)

"26" февраля 2021 г.

*Директор МБОУ «Старокызлинская ООШ»
Залатдинов Ильшат Дамирович*

(должность, фамилия, инициалы)



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.