



«УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительного комитета
Муниципального района РТ
(В.Н.Фролов)
20 января 2016 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ ____ / ____

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тихоновская средняя
общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
Полное юридическое наименование объекта

423646, Менделеевский муниципальный район, с.Тихоново, ул.Коммунистическая, дом 27 в
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Менделеевский муниципальный район Республики Татарстан

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования и науки Республики
Татарстан, МУ «Управление образования ММР»

Департамент, комитет

2. Вид деятельности 80.21.2- среднее общее образование

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта приспособленное отдельно стоящее здание, 2-ух этажное, год постройки:
1990 г.

кадастровый номер участка 16:27:050101:189

номер БТИ здания 50/183 лит.А

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др 80 человек

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен					
Объект доступен в зоне оказания услуги					
Объект частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен

7. Выводы:

Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения частично доступен

Доступен для инвалидов

частично на кресле-коляске

частично с поражением опорно-двигательного аппарата

частично с поражением зрения

частично с поражением слуха

частично других маломобильных групп населения

Паспорт составлен в соответствии с приказом МУ «УО ММР» №17 от «25» января 2016 г.

Для представления информации «__» ____ 20__ г.

Руководитель общественной группы

(К.Г. Макаров)

Руководитель

(А.П.Федоров)



«УТВЕРЖДАЮ»
Решением районного комитета
Медицинского и санитарного комитета
(В.Н.Фролов)
2016 г.

 $\frac{1}{N}$

Полное юридическое наименование объекта

Поштовый ящик, телефон, факс, e-mail

1. Безответственная признательность объекта Министрства образования и науки Республики Татарстан, МУ «Управление образования ММР РТ», департамент, комитет

JECHUZZIWEH, KONNICK

4. Размещение объекта приспособленного отдельно стоящего здания, год постройки 1990,

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 80 человек

6. Функциональное назначение объекта: образование

6. Функциональное назначение объекта образования

Согласно общему положению, принятому в 1992 г. на 1-м съезде народных депутатов Республики Беларусь, «задача органов государственной власти и управления Республики Беларусь — обеспечить реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина, создание условий для эффективного функционирования гражданского общества».

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиция обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категория, для установления норматива	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	Путь движения		3	4	5	6	7
	Поток (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	2,5	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	5	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	1	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	Отсутствует	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	0,1	Отсутствует	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Отсутствует	
	Пандусы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Отсутствует	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Отсутствует	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	
	Отсутствие насыпных или искусственных напольных покрытий	исключить применение насыпных или искусственных покрытий	-	-	К, О	Отсутствует	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	

Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	
Лестницы наружные						
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	не имеется	
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	не имеется	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,15	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,14	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	0,21 см.	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	наличие	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	не имеется	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	не имеется	
Пандусы наружные				Необходимо установить пандус		
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	Отсутствует	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Отсутствует	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Отсутствует	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Отсутствует	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Отсутствует	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Отсутствует	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Отсутствует	

Поручни пандусов с двух сторон	на высоте	0,7	м	К, О, М	Отсутствует
Зависающие части поручней	и на высоте	0,9	м	К, О, М	Отсутствует
Пандусов	части пандуса				Отсутствует
Препятствия на пешеходных путях					
Выступающие части объектов, кромок которых расположены на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	Не имеется
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	Не имеется
Отражение бордюрами канав, бордюром выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	Не имеется
Отражение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	Не имеется
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высотой не менее	2,1	м	С	Не имеется
Отражения с поручнями вдоль площадок на перепеках высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	Не имеется
Тактильная предупреждающая информация					Необходимо провести работы по установке тактильной плитки
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Отсутствует
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	Отсутствует
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, расстояния от кромок первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Отсутствует

[illegible]

№	Позиция обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категория, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	10	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	-	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	1	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	1	
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	-	

№	Позиции обследованных, наименование элементов объекта	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	Установить навес
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	Установить водоотвод
	Твердая, не лопускающая покрытие при заморозках	наличие	-	-	для всех категорий	наличие	
	поврежденность покрытия входов						

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

	Ширина зоны парковки автомобилей	не менее 3,5	м	К	3	Расширить зону парковки
	Площадки для остановки от входов в общественные здания	100	м	К	10	
	специализированных средств передвижения инвалидов, транспортных					
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	К		необходимо установить знаки
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	К		необходимо нанести разметку
	Миниатюрные или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	К		
	при суммарном количестве мест на автостоянке свыше 100, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20		К		

прошарок и тамбуры	Ограждения с поручнями вдоль	на высоте	0,9	м	для всех	не имеется	
	Ударопокрытый	материал	наличие	-	для всех	категорий	не имеется
	прозрачных ограждений	Ширина пролетов ячеек дренажных	не более	0,015	м	О, С	не имеется
	и водосборных решеток	Лестница наружная					
	Глубина проступов лестниц	не менее	0,4	м	для всех,	кроме К	0,15
	Высота подьема ступеней	не более	0,12	м	для всех,	кроме К	0,14
	Одинаковая форма и размеры	наличие	-	-	для всех,	кроме К	0,21 см.
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех,	кроме К	наличие
	Контрастная окраска крайних	наличие	-	-	для всех,	кроме К	наличие
	ступеней	наличие	-	-	для всех,	кроме К	не имеется
	Разметительные поручни лестниц	наличие	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех,	кроме К
	Дублирование лестниц панелями	наличие	-	-	-	К, О, М	не имеется
	или другими средствами подьема	Панель наружная					
	Ширина панелей при одностороннем	не менее	1,0	м	К, О, М	не имеется	
	Ширина панелей при двустороннем	не менее	1,8	м	К, О, М	не имеется	
	движения	Уклон* панелей	не более	8	%	К, О, М	не имеется
	Высота одного подьема панелей	не более	0,8	м	К, О, М	не имеется	
	Глубина	площадки	на	1,5	м	К, О, М	не имеется
	горизонтальном участке панелей						

[illegible]

№	Позиции обследований, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая ширина	Ед. изм.	Категория, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	1,5	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	1,5	
	Ширина прохода в помещении с оборудованным и мебелью	не менее	1,2	м	К	Не менее 1,2 м	
	Диаметр зоны разворота на 90° - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	Не менее 1,4 м	
	Глубина проступа для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	Не менее 1,2	
	Глубина проступа для маневрирования кресла-коляски при открывании «к себе»	не менее	1,5	м	К	1,5 м	
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	Не менее 0,9	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	Не менее 1,2	
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, размещения	наличие	-	-	К, О, М	Отсутствует	

посещаемых инвалидов на	креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание						
Лифты							
Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	Отсутствует		
Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	Отсутствует		
Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	Отсутствует		
Световая и звуковая информизирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	Отсутствует		
Лестницы							
Глубина проступов лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	0,3		
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	0,15		
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	наличие		
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	наличие		
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К			
Закрытие педра ступеней	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	радиус не более 0,05		
Лестницы							
Вортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	-		
Лестницы							
Лестницы	вдоль обеих сторон	наличие	-	для всех, кроме К	Лестницы с одной стороны		
Лестницы	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	0,86		
Лестницы	в лощкозальных урезженных	0,5	-	для всех, кроме К	наличие		
Лестницы с выгребенной	наличие	-	-	для всех, кроме К			

Двери	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Не все двери	0,9	Необходимо обеспечить беспороговый доступ
Высота проемов		не более	0,025	м	К		0,04	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные смотровыми панелями от уровня пола в пределах			0,3 - 0,9	м	К	-		
Ударопоглощающий материал			-	-	для всех категорий	-		
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м и выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высоты не менее	0,1	м	для всех категорий	-	Нанести яркую контрастную маркировку		
Защита противодиагональной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	-			
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей	пропорциональность не менее 5 с							
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	Имеется			
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приспособы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие приложения больших усилий или значительных усилий	на расстоянии не менее	0,6	м	К	для всех категорий	Имеется		
Размещение ручек дверей, позволяющих вращать ручки в замкнуте	на расстоянии не менее	0,6	м	К	на расстоянии			

колясках, на каждом этаже,	доступном для МПН	наличие	-	-	для всех катеторий	Отсутствует	
Расстановка оборудования	Подбор и расстановка придопов и устройств, технологического и пола при расположении сбоку от другого оборудования с посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе		-	-	К	Отсутствует	
Подходы к оборудованию и мебели	Подходы к различному оборудованию и мебели не менее	0,9	м	К	1,5		
Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	Подходы к различному оборудованию и мебели не менее	1,2	м	К	1,5		
Расположение поверхности столов	Расположение поверхности столов над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	0,8		
Обеспечение заты	Условия для удобного приема пищи в обеспеченных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	Имеется	
Читальные залы	Читальные залы	наличие	-	-	К	-	
Раздевательные в спортивных сооружениях	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	Отсутствует	
Индивидуальные кабинеты (площадью)	Индивидуальные кабинеты (площадью)	наличие	-	-	К	Отсутствует	

каждая не менее 4 м ² из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвентарем									
Инвентарные скафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костюмов и протезов для занимающихся инвентарем									
Скамья для занимающихся инвентарем				3	м				Отсутствует
				0,7	м				Отсутствует
				0,5	м				Отсутствует
Свободное пространство для занятия кросса-козаски вокруг скамьи				-					Отсутствует
При невозможности устройства острой скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи				0,6					Отсутствует
Инвентарные скафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе				1,3	м				Отсутствует
Ширина проходов между рядами скафов гардеробных со скамьями (с учетом скамьи)				2,4	м				Отсутствует
Ширина проходов между рядами скафов гардеробных без скамьи				1,8	м				Отсутствует
Комната отдыха при развлекательных									Отсутствует
Организация доплат на каждого из занимающихся				0,4	м ²				Отсутствует
Площадь комнаты отдыха при сауне				20	м ²				Отсутствует
Скамья для хранения									
Совмещенные (для хранения лыжной, лодочной и рабочей одежды) инвентарные скафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений				-					Отсутствует

Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,6	-	м	для всех категорий	Отсутствует	
--	-----------	---	---	--------------------	-------------	--

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений					-	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	-	
	Ширина помещений					-	
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений					-	
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	

Уборная без унитаза	не мет.	1,2 × 1,6	-	н	К	-	
Домофон						-	
Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие		-	-	С, Г	-	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследованных, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм. для которых установлены нормы	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
Санузлы					Не имеется	8
В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузла для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	Не имеется	
Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Не имеется	
Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Не имеется	
Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
Полочки, шкафы, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
Душевые					Не имеется	
В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открывающимся дверью наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	Не имеется	Отделение места для душевой
Пространство для пользования кресла-коляска	наличие	-	-	К	Не имеется	

Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МЧН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предпринятый общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Расстояние до эвакуационного выхода						
Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	12	
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г		
Ширина эвакуационных путей						

Ширнина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	г	К	0,9
Ширнина (в свету) дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	1,3
Ширнина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	1,5
Ширнина пешеходных дорожек и	не менее	1,5	м	К	-
Ширнина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	-
Увеличение ширины проходов в на ширину свободного проезда	0,9	м	К		
Время эвакуации					
Обеспечение эвакуации МПН за по расчету	мин		К, О, С, Г		20
Пожаробезопасные зоны					
Пожаробезопасные зоны, из которых МПН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует
Расчетная площадь	инвалиды в кресле-коляске	2,40	м²/чел	К, О, С, Г	-
Пожаробезопасная зона для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из условной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалиды в кресле-коляске с сопровождающим	2,65			
	инвалиды, перемещающиеся самостоятельно	0,75			
	инвалиды, перемещающиеся с сопровождающим	1,0		К, О, С, Г	-
Обеспечение	наличие	-			

пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода							
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	-		
Эвакуационные выходы							
В зданиях помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется		
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	-		
Пожарная сигнализация							
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется		
Система оповещения о пожаре							
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключаемая к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется		
Пожарные извещатели							
Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г			

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Визуальная информация							
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует	
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	Отсутствует	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	Отсутствует	
	Освещенность						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется	
	Связь с диспетчером или дежурным						

Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует	
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует	Необходимо установить
Рельефные информирующие обозначения						
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Отсутствует	
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевалках и гардеробах	наличие	-	-	С	Отсутствует	
Тактильная предупреждающая информация						
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	Отсутствует	
Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	Отсутствует	
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Отсутствует	
Направляющие дорожки с продолжительными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	Отсутствует	

9. ВЕЗЛОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЗОВАНИЯ

Лактозные укаланы с кашартаман рифамин покрет перитивин	Лактозные укаланы с рифамин, на месте поворта ланта со расстояние от перитивин поворта, адекватная по контуру перитивин, шириной 300 мм, на	0,6	С	Отсутствует
Лактозные укаланы с рифамин, расстояние на поворт, на повороте на поворт (на поворт)	Лактозные укаланы с рифамин, на месте поворта ланта со расстояние от перитивин	0,5	С	Отсутствует

габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях							
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Отсутствует		
Установка приборов							
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более 1,1 м на высоте от пола не менее 0,85 м на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее 0,4 м	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	1	0,9	
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	0,8		
Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено находиться МПН							
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено находиться МПН, (бойлерных, вентиляторах, трансформаторных узлах и т.д.) запоров, искрогасящих устройств, поплавок внутри помещения с дверями ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	-		
Недопустимые покрытия полов							
Неприменение ворсовых ковров с толстой поверхностью (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	-		

Примечание:

Уклон (в %) – отношение высоты поддона к длине поддона, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Полнота обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поручением опорно-двигательного аппарата (О)	с поручением зрения (С)	с поручением слуха (Т)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3	4	5	6	
	Пешеходные пути	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен
	Автоостанки	-	-	-	-	-
	Входная группа	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен
	Пути движения в зданиях или сооружениях					
	Планировочные решения					
	Санитарно-гигиенические помещения	Частично доступен	-	-	Частично доступен	Частично доступен
	Пожарная безопасность	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен
	Средства информации и ориентирования	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	-	Частично доступен
	Безопасность и удобство использования					

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
1	Пешеходные пути	Необходимо установить тактильную плитку	2020-2025 гг.	
2	Автостоянки	Установить дорожные знаки и нанести разметку	2020-2025 гг.	
3	Входная группа	Необходимо нанести маркировку на прозрачных полотнах дверей, установить пандусы	2020-2025 гг.	
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	Устранить пороги, перепады по ходу движения	2020-2025 гг.	
5	Планировочные решения	Необходимо подобрать и расставить приборы и устройства, технологическое и др. оборудование с расположением зоны доступности	2020-2025 гг.	
6	Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо оборудовать санитарный туалет	2020-2025 гг.	
7	Пожарная безопасность	Необходимо оборудовать пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время	2020-2025 гг.	
8	Средства информации и ориентирования	Довести до нормативного состояния средства информации и ориентирования	2020-2025 гг.	
9	Безопасность и удобство использования	Установить ограждение опасных зон	2020-2025 гг.	

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета


Менделеевского муниципального района по социальным вопросам

(подпись)  (фамилия, и. о.) К.Г. Михайлов

«26» 20/6/2020 г.

Руководитель объекта

Директор МБОУ «Тихоновская СОШ» Менделеевского
Муниципального района

 А.П. Федоров



«26» 20/6/2020 г.