

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Тураевская СОШ»
Менделеевского муниципального
района РТ

(Р.М. Димухаметов)

«13» января 2020 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ ____ / ____

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тураевская средняя
общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики
Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423647, РТ, Менделеевский район, с. Тураево, улица . Центральная , д. 9 а, e-mail -
stur.men@tatar.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Тураевское сельское поселение Менделеевского муниципального
района РТ

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования и науки РТ, МКУ
«Управление образования Исполнительного комитета Менделеевского муниципального
района РТ»

Департамент, комитет

2. Вид деятельности 80.21.2 Основное общее и среднее общее образование

3. Форма собственности Муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта: Отдельно стоящее 2-х этажное здание, год постройки :1996 год

Отдельно стоящее здание ____ этажей; (встроенное; пристроенное; ____ этаж в здании; год постройки
(капитального ремонта) ____;

кадастровый номер участка 16:27:090101:100

номер БТИ здания 72/199;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. : 264 учеников

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения

(отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен	-	-	-	-	-
Объект доступен в зоне оказания	-	-	-	-	-

услуги					
Объект частично доступен	+	+	+	+	+

7. Выводы:


Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения частично

Доступен для инвалидов частично на кресле-коляске
частично с поражением опорно-двигательного аппарата
частично с поражением зрения
частично с поражением слуха
частично других маломобильных групп населения

Паспорт составлен на основании Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан № 1309 от 09.11.2015г

Дата составления паспорта «13» января 2020 г.

Руководитель объекта



(Р.М.Димухаметов)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Тураевская СОШ»

Менделеевского муниципального района

(Р.М.Димухамаев)

« 16 » января 20 20 г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий

№ /

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тураевская средняя общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423647, РТ, Менделеевский район, село Тураево, улица Центральная, д. 9 а, e-mail - rektor-tur@yandex.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Тураевское сельское поселение Менделеевского муниципального района РТ

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования и науки РТ, МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района РТ»

Департамент, комитет

2. Вид деятельности 80.21.2. Основное общее и среднее общее образование

3. Форма собственности Муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта Отдельно стоящее 2-х этажное здание

Отдельно стоящее здание этажей; (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1996 ;

кадастровый номер участка 16:27:090101:100 ; номер БТИ здания 72/199 ;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 264 ученика

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

№	Позиции обследования, применение элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Отсутствует	Необходимо довести до нормативного состояния
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Отсутствует	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Отсутствует	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	Отсутствует	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Отсутствует	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Отсутствует	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Отсутствует	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Отсутствует	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Отсутствует	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	

[illegible]

путь	не более чем	0,3	м	С	Не имеется
Выступающие части, объекты, при размещении на отдельно стоящей опоре	высотой не менее	0,05	м	С	Не имеется
Ограждение бордюром камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,7	м	С	Не имеется
Ограждение выступающих частей объектов	высота не менее	2,1	м	С	Не имеется
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	Не имеется
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Отсутствует
Тактильная предупреждающая информация	должна быть	7	мм	С	Отсутствует
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Отсутствует
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени подземного перехода	0,8	м	С	Отсутствует
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	Отсутствует
Тактильные указатели с продолжными рифами перед началом наземного перехода	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Отсутствует
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	вокруг матчи светофора в обхват – квадрат, состоящий	0,5	м	С	Отсутствует
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг матчи светофора					

Здания и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	-
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	-
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	-
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	-
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	-
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	-
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	-
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	-
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	-
	при общем количестве мест свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	-
Ширина зоны парковки автомобиля инвалидов	не менее	3,5	м	К	20
Площадки для остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	15
Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Необходимо установить знаки
Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Необходимо нанести разметку
Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	-

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
---	--	----------	--------------------	---------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Ограждения, в том числе, вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте 0,9	0,9	М	для всех категорий	Не имеется	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
	Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более 0,015	0,015	М	О, С	Не имеется	
	Лестница наружная						
	Глубина проступа лестниц	не менее	0,4	М	для всех, кроме К	Не имеется	
	Высота подступа ступеней	не более	0,12	М	для всех, кроме К	Не имеется	
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9	М	для всех, кроме К	Не имеется	
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более 2,5	0,5	М	для всех, кроме К	Не имеется	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	для всех, кроме К, О, М	Не имеется	
	Пандус наружный						
	Ширина пандуса при одностороннем	не менее 1,0	1,0	М	К, О, М	Не имеется	

Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	М	К, О, М	Не имеется
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не имеется
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	М	К, О, М	Не имеется
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	М	К, О, М	Не имеется
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	М	К, О, М	Не имеется
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и, на высоте	0,7 0,9	М	К, О, М	Не имеется
Завершающие части поручней пандусов	длинее маршей или наклонной части пандуса	0,3	М	К, О, М	Не имеется
Тамбур					
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	М	К	1,8
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	М	К	-
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	М	К	4
Двери					
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	М	К	0,8
Высота порогов	не более	0,025	М	К	0,025
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	М	К	0,6
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	М М	для всех категорий	Отсутствует
					Необходимо нанести маркировку

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						

	кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,8	М	К	1,2	
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски	не менее					
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	М	К	0,7	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	М	К	1,4	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	М	К	1,2	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	М	К	1,2	
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	М	К	0,8	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	М	К	0,7	
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	
	Лифты						
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	М	К	Не имеется	
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	М	К	Не имеется	
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	М	К	Не имеется	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	Не имеется	
	Лестницы						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	М	для всех, кроме К	0,3	
	Высота подступа ступеней	не более	0,15	М	для всех	0,13	

Однородная геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется
Поручни лестниц	на высоте в допустимых учреждениях также и на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	0,8
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	0,5	-	для всех, кроме К	имеется
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифр не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	
Предупредительная рифленая - и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	-
Пандусы					
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Отсутствует
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Отсутствует
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Отсутствует
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Отсутствует
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Отсутствует
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Отсутствует

Дополнительные части наружной части пандуса	и на высоте ... мм	0,9	М	К, О, М	Отсутствует
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	М	С	Отсутствует
Двери					
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	М	К	0,7
Высота порогов	не более	0,025	М	К	0,025
Смотровые панели в полотах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	М	К	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	М	для всех категорий	-
Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	М	К	-
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	Да
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	Да
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	М	К	
Отсутствие на путях движения МПН	не более	0,025	М	К	

		м от пола при фронтальном подходе					
	Подходы к оборудованию и мебели						
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	1,5	
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	1,5	
	Расположение поверхности столов						
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	0,8	
	Обеденные залы						
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	Имеется	
	Читальные залы						
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	Имеется	
	Раздевательные помещения в спортивных сооружениях						
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	Имеется	
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	Отсутствует	
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	Отсутствует	
	Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более наличие	3 0,7 0,5	м	К	Отсутствует	
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи		-	-	К	Отсутствует	
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			Отсутствует	

одежды с расположением в нижнем ярусе	не менее	2,4	м	К	Отсутствует
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	1,8	м	К	Отсутствует
Комната отдыха при раздевальных					
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	Отсутствует
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	Отсутствует
Шкафы для хранения					
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	Отсутствует
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	Отсутствует

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Площадь помещений							
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К		
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К		
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К		
Ширина помещений							
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К		

	ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	М	К	
	Ширина кухни, при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	М	К	
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	М	К	
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	М	К	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений				
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	М	К	
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	М	К	
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	М	К	
	Домофон			С, Г	
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-		

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О		
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О		
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие			К	Не имеется	
	Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Не имеется	

В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	Не имеется	
Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	Не имеется	
Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	-	К	Не имеется	
Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	-	К	Не имеется	
Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий						
Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	-	К	Не имеется	
Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях				К		
Ширина проходов между рядами душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	М	К	Не имеется	
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	М	К	Не имеется	
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	М	К	Не имеется	
Удобство использования						
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Необходимо оборудовать
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Необходимо оборудовать
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Необходимо оборудовать

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1		3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и				К, О, С, Г	Не имеется	

	минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов, из помещений, с этажей и из зданий наружу								
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-					К, О, С, Г	Не имеется
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-					К, О	Не имеется
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-					К, О, С, Г	Не имеется
	Расстояние до эвакуационного выхода								
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м				К, О, С, Г	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м				К, О, С, Г	
	Ширина эвакуационных путей								
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м				К	0,8
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м				К	0,8
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м				К	1,2
	Ширина переходных люков и балконов	не менее	1,5	м				К	-
	Ширина коридоров, пандусов,	не менее	1,8	м				К	-

Увеличение ширины проходов в заданном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	М	К	-
Время эвакуации					
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	
Пожаробезопасные зоны					
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, остающихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	-
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	-
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	-
Эвакуационные выходы					
В зальных помещениях не менее двух расшердоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется
В зрительных залах с числом мест 800 и более расшердоточение мест для	наличие	-	-	К, О, С, Г	-

[illegible]

Глубина рифов для тактильных указателей	должна быть	5	мм	С	Отсутствует
Тактильные указатели конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Отсутствует
Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	Отсутствует
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	Отсутствует
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	Отсутствует

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Отсутствует	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Отсутствует	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	Отсутствует	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует	Необходимо установить

вертикальных поверхностях									
Ограничение	выступающих элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от 0,7 до 2,0	м	К, О, С, Г	Отсутствует				
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре		0,3	м	К, О, С, Г	Отсутствует				
Установка приборов									
Установка приборов для открывания, и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств		1,1 0,85	м	К, О, С	1 0,9				
Расположение выключателей и розеток в помещениях		0,4							
Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН		0,8	м	К, О, С	0,8				
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно		-	-	К, О, С, Г	-				
Недопустимые покрытия полов									
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	-				

Примечание:

* Уклон (в %) — отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3	4	5	6	
	Пешеходные пути	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен
	Автостоянки	-	-	-	-	-
	Входная группа	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен
	Пути движения в зданиях или сооружениях	-	-	-	-	-
	Планировочные решения	-	-	-	-	-
	Санитарно-гигиенические помещения	Частично доступен	-	-	-	-
	Пожарная безопасность	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен
	Средства информации и ориентирования	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен	Частично доступен
	Безопасность и удобство использования	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Необходимо довести до нормативного состояния пешеходные пути	2020-2025 г.г.	
	Автостоянки	Необходимо довести до нормативного состояния автостоянку	2020-2025 г.г.	
	Входная группа	Необходимо довести до нормативного состояния входную группу	2020-2025 г.г.	
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Необходимо довести до нормативного состояния	2020-2025 г.г.	
	Планировочные решения	Необходимо подобрать и расставить приборы и устройства, технологическое и др. оборудование с расположением зоны досягаемости	2020-2025 г.г.	
	Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо довести до нормативного состояния санитарный узел	2020-2025 г.г.	
	Пожарная безопасность	Необходимо довести до нормативного состояния пожаробезопасные зоны. Из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время	2020-2025 г.г.	
	Средства информации и ориентирования	Довести до нормативного состояния средства информации и ориентирования	2020-2025 г.г.	
	Безопасность и удобство использования	Установить ограждение опасных зон	2020-2025 г.г.	

Руководитель объекта

Директор школы
(должность)

Р.М. Димухаметов/
фамилия, и. о.)

« » 20 г.

Прочитовано и пронумеровано

26

(Образцовые шрифты)

Директор школы

Р.М. Думухаметов

