



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
**ПРОКУРАТУРА
АКСУБАЕВСКОГО РАЙОНА**
Романова ул., 5, п.г.т. Аксубаево, 423060

08.06.2021 № 02-08-03-21



Руководителю
МКУ «Отдел образования»
Зайдуллин Р.С.

*Шимшигулов
подготовил
Зайдуллин*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона
о пожарной безопасности

Прокуратурой района совместно с межрайонным отделом НД по Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ проведена проверка соблюдения норм законодательства о пожарной безопасности на поднадзорной территории. Проверка проводилась на основании поручения прокуратуры Республики Татарстан.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ предусмотрено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Согласно ст. 2 Федерального Закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму на территории Российской Федерации является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина.

Согласно ч. 2, ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

В силу ст.16 Федерального закона «О пожарной безопасности» к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относится разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим.

В соответствии с названной нормой Правительство Российской Федерации в постановлении от 16.09.2020 № 1479 утвердило Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее Правила).

В ходе проверки образовательных учреждений района выявлены следующие нарушения норм законодательства о пожарной безопасности:

- директора МБОУ "Новодемкинская основная общеобразовательная школа имени Назипа Думави", МБОУ

Вход. № 96 от 08.06.21

"Новотимошкинская основная общеобразовательная школа", МБОУ "Новоузеевская основная общеобразовательная школа", МБОУ "Русскокиреметская начальная общеобразовательная школа-детский сад", МБОУ "Староильдеряковская средняя общеобразовательная школа", МБОУ "Старотимошкинская средняя общеобразовательная школа" не обеспечили наличие ручных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (п.30 требований Правил);

-директора МБОУ "Новодемкинская основная общеобразовательная школа имени Назипа Думави", МБОУ "Новотимошкинская основная общеобразовательная школа", МБОУ "Новоузеевская основная общеобразовательная школа", МБОУ "Емелькинская средняя общеобразовательная школа", МБОУ "Карасинская основная общеобразовательная школа имени Шарафутдинова З.Т." не осуществляют проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения, с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (п.13 Правил); в МБОУ "Чувенорускинская основная общеобразовательная школа" директор не обеспечил проведение повторной обработки конструкций чердачного помещения в момент окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ (п.13 Правил);

-в помещении электрощитовой МБОУ "Новотимошкинская основная общеобразовательная школа" складированы легковоспламеняющиеся вещества и материалы (п.35 Правил);

-директором МБОУ "Новоузеевская основная общеобразовательная школа" не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний (п.17 б Правил);

- в тамбуре первого этажа выхода из здания МБОУ "Новоузеевская основная общеобразовательная школа" установлены вешалки для одежды, а также допущено временное хранение горючих материалов, что является нарушением требований п.27 Правил;

- эвакуационная дверь со спального и игрального помещений МБОУ "Русскокиреметская начальная общеобразовательная школа-детский сад" открывается не по направлению движения к выходу (п. 27 д Правил);

-директор МБОУ "Русскокиреметская начальная общеобразовательная школа-детский сад" не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (п. 36 Правил);

-помещение гаража МБОУ "Староильдеряковская средняя общеобразовательная школа" и помещение столовой МБОУ "Чувенорускинская основная общеобразовательная школа" не оборудованы системой пожарной сигнализацией;