



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

*А/я. 35, Зинина ул., д. 4, г. Казань, 420097. Тел. (843) 231-17-77, факс (843)231-17-02. E-mail: privol@technadzor.ru
www.privol.gosnadzor.ru*

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-20-124-125-016-18

«09» февраля 2018г.

Законному представителю
МБОУ «Новодемкинская ООШ»

Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Бабаев А.Н.
Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Бутин А.А.
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 09.02.2018г. № 43-20-124-125-016-18, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новодемкинская основная общеобразовательная школа имени Назипа Думави» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, сокращенное наименование: МБОУ «Новодемкинская ООШ», ОГРН 1021605355860, ИНН 1603003109, юридический адрес: Республика Татарстан, Аксубаевский район, село Новое Демкино, ул. Калинина, д. 7А; фактические адреса мест осуществления деятельности: Республика Татарстан, Аксубаевский район, село Новое Демкино, ул. Калинина, д. 7А.

В присутствии:

Ф.И.О	Должность	Приказ о назначении
Хайрутдинова Эндже Замиловна	Директор МБОУ «Новодемкинская ООШ»	Копия приказа от 16.08.2010 № 35-к о переводе работника на другую работу

с участием : не привлекались

(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие))

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию.	Пункт 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6.	28.03.2018г.
2.	Не проведена своевременная поверка манометра на тепловой сети в здании котельной.	Нарушен пункт 2.9.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115.	30.04.2018г.
3.	Отсутствуют документы, подтверждающие право собственности здания котельной для отопления МБОУ «Новодемкинская ООШ».	Нарушена статья 11 Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; пункт 13 распоряжения Приволжского управления Ростехнадзора от 01.12.2015г. № 3890 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица».	29.06.2018г.
4.	Отсутствует акт о проведении испытаний систем отопления на	Нарушен пункт 9.2.9, пункт 9.2.13 Правил технической эксплуатации тепловых	30.04.2018г.

прочность и плотность после окончания отопительного периода 2017 года.	энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115.	
--	--	--

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Нижнекамский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора по адресу: РТ, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 166Ю, в срок до 29.06.2018г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Директор
МБОУ «Новодемкинская ООШ»
Хайрутдинова Эндже Замиловна


(Ф.И.О., подпись)



Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшее предписание:


Государственный инспектор
Нижнекамского территориального отдела
Приволжского управления Ростехнадзора




(подпись)

Бабаев А.Н.
(Ф.И.О.)

Государственный инспектор
Нижнекамского территориального отдела
Приволжского управления
Ростехнадзора




(подпись)

Бутин А.А.
(Ф.И.О.)

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен:

Директор МБОУ «Новодемкинская ООШ»
Хайрутдинова Эндже Замиловна

09.02.2018г.

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)