

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности по Агрызскому муниципальному району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Г. Агрыз, ул. Азина 8в, тел. (85551) 2-46-21
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

**Предписание N 27/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кичкетанская средняя общеобразовательная школа Агрызского
муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД по Агрызскому району по пожарному надзору N 27
(наименование органа ГПН)

от "02" марта 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин.
"15" марта 2016 г. по 11 ч 00 мин. "15" марта 2016 г.
проведена проверка

Старший инспектор ОНД по Агрызскому муниципальному району
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Шайхутдинов Делюс Дамирович, Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Кичкетанская СОШ Агрызского муниципального
района РТ, Агрызский район, с. Кичкетан, ул. Т.Гиззата, д.31.
проведившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с Директором Зиннатовой Назилей Мехаматнуровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение пищеблока не отделено противопожарной	ст. 1, 6, 151 ФЗ №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ №184; п. 5.6.4 СП 04.13130.2013;; п. 7.4 СНИП	09.03.2017	

	дверью	21.01-97*		
2.	Помещение книгохранилища не отделено противопожарной дверью	ст. 1, 6, 151 ФЗ №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ №184; п. 5.6.4 СП 04.13130.2013;; п. 7.4 СНиП 21.01-97*	09.03.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД по Агрызскому району Шайхутдино Восид Динисович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"15" марта 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

Зиннатов
(подпись)

Директор Зиннатова Назилия Мехаматнуровна
(должность, фамилия, инициалы)

"15" марта 2016 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

№	Вид нарушения	Содержание пункта (абзаца) и	Срок	Отметка
1	Помещение книгохранилища не отделено противопожарной дверью	ст. 1, 6, 151 ФЗ №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ №184; п. 5.6.4 СП 04.13130.2013;; п. 7.4 СНиП 21.01-97*	09.03.2017	