

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности по Агрызскому муниципальному району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Г. Агрыз, ул. Азина 8в, тел. (85551) 2-46-21

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 26/1/4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кичкетанская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

Агрызского муниципального района Республики Татарстан
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД по Агрызскому району по пожарному надзору N 26
(наименование органа ГПН)

от "16" марта 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч 35 мин. "06" апреля 2015 г. по 16 ч 00 мин. "06" апреля 2015 г. проведена проверка

Старший инспектор ОНД по Агрызскому муниципальному району Шайхутдинов
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Делюс Дамирович, МБОУ Кичкетанская СОШ Агрызского муниципального
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
района Республики Татарстан, с. Кичкетан, ул. Т. Гиззата, д.31

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором Зиннатовой Назилей Мехаматнуровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Автоматическая пожарная сигнализация не оборудована радиоканалом или другим каналом связи для передачи информации в пожарную часть	ч.7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.03.2016	

2.	Помещения пищеблока не отделено противопожарной дверью	ст.1, 6, 151 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 46 ФЗ №184, п. 5.6.4 СП 04.13130.2013, п.7.4 СНиП 21.01-97*	10.03.2016	
3.	Помещения книгохранилища библиотеки не отделено противопожарной дверью	ст.1, 6, 151 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 46 ФЗ №184, п. 5.6.4 СП 04.13130.2013, п.7.4 СНиП 21.01-97*	10.03.2016	
4.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц здания с составлением соответствующего акта испытаний	п.24 Правила противопожарного режима в РФ Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 года	10.03.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по Агрызскому району Шайхутдинов Д. Д. (подпись)
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"06" апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Зиннатова
(подпись)

директор Зиннатова Назиля Мехаматнуровна
(должность, фамилия, инициалы)

"06" апреля 2015 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

