

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 227-46-96'

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

ОНД и ПР по Агрызскому муниципальному району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
Г. Агрыз, ул. Азина 8в, тел. (85551) 2-46-21

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

### Предписание N 21/1/2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Кичкетанская средняя общеобразовательная школа Агрызского  
муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного  
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при  
наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника  
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора ОНД и ПР по Агрызскому району по пожарному надзору N 21  
(наименование органа ГПН)

от "20" февраля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин.  
"10" марта 2017 г. по 11 ч 00 мин. "10" марта 2017 г.  
проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР по Агрызскому муниципальному району  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
Шайхутдинов Делюс Дамирович, Муниципальное бюджетное общеобра-  
зовательное учреждение Кичкетанская СОШ Агрызского муниципального  
района РТ, Агрызский район, с. Кичкетан, ул. Т. Гиззата, д.31.  
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,  
органов местного самоуправления)

совместно с Директором Зиннатовой Назилей Мехаматнуровной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,  
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение пищеблока не отделено противопожарной	ст. 1, 6, 151 ФЗ №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ №184; п. 5.6.4 СП 04.13130.2013; п. 7.4 СНиП 21.01-	08.06.2017	

	дверью	97*		
2.	Помещение книгохранилища не отделено противопожарной дверью	ст. 1, 6, 151 ФЗ №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ №184; п. 5.6.4 СП 04.13130.2013; п. 7.4 СНиП 21.01-97*	08.06.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР по Агрызскому району Шайхулин Д. Д. (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"10" марта 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Смиц (подпись)

"10" марта 2017 г.

Директор Зиннатова Назия Мухаметнуровна (должность, фамилия, инициалы)



<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.