



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \* КНМ 16220061000200746841 от 30.03.2022 года



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Ф.Яруллина, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07, e-mail: undrt@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. им. Р.С. Хамадеева, д. 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (8-84345) 4-44-02, e-mail: ondnurlat@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 42 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Емелькинская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевского  
муниципального района Республики Татарстан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора по пожарному надзору – начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, Юсупова Р.Р.

№ 42 от « 30 » апреля 202 2 года

в период с « 06 » апреля 202 2 г. по « 06 » апреля 202 2 г.

Государственным инспектором по пожарному надзору – инспектор межрайонного

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и

органа государственного пожарного надзора)

Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, капитаном внутренней службы Шайхутдиновым Тагиром Хасанзановичем.

проведено плановое (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ «Емелькинская СОШ» АМР РТ Никитин Алексей Дмитриевич.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1.	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения;	Требование п. 13 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.	01 июля 2022 год	
2.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АПС) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).	Требование п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.	01 марта 2023 год	
3.	Не представлено уточненные декларации пожарной безопасности (смена собственника, капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты), составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.	Требование ч. 3 ст. 64. ТРОТПБ	01 марта 2023 год	
4.	На объекте защиты запас воды для целей пожаротушения в искусственном(ых) водоёме(ах) не определён исходя из расчётных расходов воды на наружное пожаротушение	Требование ч. 2 ст. 99 ТРОТПБ	01 марта 2023 год	

	<i>(продолжительности тушения пожара).</i>			
5.	<i>Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ). При отключении электроэнергии АПС и СОУЭ не продолжают работать в автономном режиме</i>	<i>Требование п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.</i>	<b>01 марта 2023 год</b>	
6.	<i>Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</i>	<i>Требование п. 56 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.</i>	<b>01 марта 2023 год</b>	
7.	<i>Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</i>	<i>Требование п. 60 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.</i>	<b>01 марта 2023 год</b>	
8.	<i>За блокирована двери эвакуационного выхода в спорт зале (заложены куртичками);</i>	<i>Требование п. 27 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.</i>	<b>01 марта 2023 год</b>	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Директор МБОУ «Емелькинская СОШ» АМР РТ**

**Никитин Алексей Дмитриевич**

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

**Государственный инспектор по пожарному надзору  
– инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и  
Нурлатскому муниципальным районам управления  
надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по**

*Республике Татарстан капитан внутренней  
службы Шайхутдинов Т.Х.*

---

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



---

(подпись)

---

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.