

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 58/1/39

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
"Емелькинская средняя общеобразовательная школа" Аксубаевского
муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Аксубаевского муниципального района по пожарному надзору № 58

(наименование органа ПН)

от "30" апреля 2021 года, ст. 61 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин. "22" апреля 2021 г. по 14 ч 00 мин.
"22" апреля 2021 г. проведена проверка инспектором МОНД и ПР по Аксубаевскому и
Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы
Шайхутдиновым Тагиром Хасанзановичем на объекте МБОУ "Емелькинская средняя
общеобразовательная школа", расположенный по адресу: РТ, Аксубаевский муниципальный
район, с. Емелькино, ул. Школьная, д.9.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Емелькинская СОШ» Никитиным А.Д.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Требование п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и
Нурлатскому муниципальным районам УНД и
ПРГУ МЧС России по РТ
капитан внутренней службы
Шайхутдинов Т.Х.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"22" апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

*директор МБОУ «Емелькинская СОШ»
Никитин А.Д.*

(должность, фамилия, инициалы)

"22" апреля 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

