

Отчет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №9» об исполнении предписания от 29.06.2020г.  
№63/1/1 об устранении требований пожарной безопасности

№	Вид нарушения	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	01.03.2021	выполнено
2.	На дверях помещений складских назначений не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2021	выполнено