

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 58-51-62

Предписание N 40/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразова-
тельная школа №11".**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» Мосолковой Елене Петровне
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г. Набережные Челны по
пожарному надзору ОНД и ПР мо г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан № 40 от «04» апреля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «16» апреля 2012 г. по 16 ч. 00
мин. «20» апреля 2018 г. проведена проверка государственным инспектором г. Набережные
Челны по пожарному надзору, Старшим инспектором Отделения НД и ПР по Центральному
району мо г. Набережные Челны «Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внут-
ренней службы Гильмиевым Р.Х. объекта МБОУ «СОШ № 11».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
расположенному: РТ, г. Набережные Челны, улица Шамиля Усманова, дом 10 (32/13)
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с Директором МБОУ «СОШ № 11» Мосолковой Еленой Петровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Феде- рации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устране- ния наруше- ния обяза- тельных требований пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. Пункт 24 ППР в РФ*(Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями на 21 марта 2017 года) (редакция, действующая с 26 сентября 2017 года)).	01.03. 2019г.	
2	Изменен класс функциональной пожарной опасности коридора 4 этажа здания (используется в качестве кабинетов, без	На объектах защиты запрещается: о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) пред- дусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функ-	01.03. 2019г.	

	<p>проведения в установленном законодательством РФ порядке о градостроительной деятельности и пожарной безопасности, экспертизы проектной документации).</p> <p>ционально связанные между собой). Пункт 23(о) ППР в РФ*.</p>		
3	<p>Не установлена противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости в помещении склада.</p> <p>5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, - таблице 3.</p> <p>7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>Пункт 7.4, пункт 5.14; таблицы 1, 2. Строительных норм и правил СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденных постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7, далее СНИП 21-01-97*.</p> <p>Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.</p> <p>4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации</p> <p>Часть 4 статьи 4, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.03.2019г.	
4	<p>Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.</p> <p>Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притво-</p>	01.03.2019г.	

	<p><i>рах.</i> <i>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</i> <i>Пункт 6.18 СНИП 21-01-97*; Часть 4 статьи 4, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i></p>	
--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Отделения НД и ПР по Центральному району по г. Набережные Челны «Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмиев Р. Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 20 » апреля 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

Е. Мосеев

(подпись)

Директор МБОУ «СОШ № 11» Мосолкова Елена Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

« 20 » апреля 20 18 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору