

Утверждаю
И.О. директора МБОУ «СОШ №11»
_____ З.Р. Хайретдинова

Режим проветривания

Температура наружного воздуха, °С	Длительность проветривания помещений, мин.	
	в малые перемены	в большую перемену
от +10 до +6	4 – 10	25 – 35
от +5 до 0	3 – 7	20 – 30
от 0 до - 5	2 – 5	15 – 25
от -5 до -10	1 – 3	10 – 15
ниже - 10	1 – 1,5	5 – 10

График проветривания

	Кабинеты	Коридоры
1 урок		
2 урок	9.15-9.30	8.30 – 9.00
3 урок	10.15-10.35	9.30 – 10.00
4 урок	11.20-11.40	10.35 – 11.05
5 урок	12.25-12.40	11.40 – 12.10
6 урок	13.25-13.35	12.40 - 13.10
7 урок	14.20-14.30	13.35 – 14.05