

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Комсомольскому району муниципального образования города  
Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 45/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

«Средняя общеобразовательная школа № 12»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора муниципального образования г. Набережные Челны по пожарному надзору № 45 от «26» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «05» апреля 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «07» апреля 2021 г. проведена внеплановая проверка

Начальником отделения НД и ПР по Комсомольскому району муниципального

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

образования г. Набережные Челны майором внутренней службы Ягудиным

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Фаязом Миннахметовичем объекта: МБОУ «СОШ № 12», расположенного

по адресу: РТ, г. Набережные Челны, бульвар им. Павла Корчагина, д. 2

совместно с директором Яруллиной Илюсой Фаиловной,

зам. директора по ХР Галимзяновой Ильмирой Ильфатовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не в полном объеме заменён линолеум на пути эвакуации в общих коридорах на третьем этаже.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4, ст. 134 п. 6, табл. 28.	до 01.12.2021	
2	Допускается параллельная прокладка на расстоянии от проводов и	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4. 13.15.15 При параллельной откры-	до 01.12.2021	



	кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей не менее 0,5 м.	той прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. п. 13.15.15, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».		
--	---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по Комсомольскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного

району МО г. Набережные Челны

инспектора по пожарному надзору)

«07» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор, Яруллина Илюса Фаиловна.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«07» апреля 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

