

05 нор 6 сур

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району
муниципального образования город Набережные Челны
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, проспект Яшлек, д.9 (26/16), тел. 8 (8552) 54-66-13

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 174/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением отдельных предметов"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора муниципального образования город Набережные Челны по пожарному надзору № 174 от «27» августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «02» сентября 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «05» сентября 2019 г. проведена проверка начальником ОНД и ПР по Автозаводскому району м.о. г. Набережные Челны, подполковником внутренней службы Шаяхметовым И.А.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением отдельных предметов", РТ, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, 103 (51/12)

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением отдельных предметов» Мифтаховой Лейсан Фаридовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Высота ограждений и поручней лестниц, используемых детьми, составляет менее 1,2 м., в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просветы более 0,1 м. Имеются горизонтальные членения в ограждениях.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4 ч. 3,4, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения (с Изменениями № 1-5)» п. 1.92*. Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: - высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях	до 01.08.2020 г.	

	<p>для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;</p> <p>- в ограждении лестницы вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).</p>	
--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по Автозаводскому району
м.о. г. Набережные Челны Шаяхметов И.А.
 (должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



«05» сентября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением отдельных предметов" Мифтахова Л.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)



«05» сентября 20 19 г.