



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

**ПРОКУРАТУРА  
АКСУБАЕВСКОГО РАЙОНА**

Романова ул., 5, п.г.т. Аксубаево, 423060

12.11.2018 № 02-08-03 - 18

Директору  
МБОУ «Новотимошкинская ООШ»

Мишину И.Г.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений норм федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения норм федерального законодательства МБОУ «Новотимошкинская ООШ».

В ходе проверки установлено, что в образовательном учреждении имеют место быть нарушения федерального законодательства.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Правительством Российской Федерации утверждено Постановление от 7 октября 2017 г. N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление).

В силу п.40 Постановления на каждый объект (территорию) на основании акта обследования и категорирования объекта (территории) разрабатывается паспорт безопасности объекта (территории).

Между тем, как было установлено, в силу наличия в паспорте безопасности, направленного для утверждения замечаний, данные замечания не устраняются длительное время, что влечет за собой повторной возвращение данного паспорта безопасности и затягиванию разумных сроков его принятия.

В соответствии с п.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Кроме этого, в силу пп. 3, 4 п.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться определенными способами, одними из которых являются: размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; включение эвакуационного (аварийного) освещения.

В нарушение вышеизложенных требований законодательства, некоторые пожарные выходы учреждения не оборудованы системой освещения, а также отсутствует знак «выход» из данного учреждения над дверью эвакуационного выхода.

Данные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по обеспечению безопасных условий обучения, воспитания обучающихся.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры района и принять меры по устранению и недопущению впредь указанных в представлении нарушений действующего законодательства.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц МБОУ «Новотимошкинская ООШ».
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме, в установленный законом месячный срок.

Приложение: 1. Акт проверки на 1 л.

Прокурор района  
старший советник юстиции

Исп: Гусамов И.Ф. 2-72-62

  
Э.Р. Хиразев

## Акт проверки

пгт. Аксубаево

08.11.2018

Мной, помощником прокурора Аксубаевского муниципального района, была осуществлена проверка с выходом в МБОУ «Новотимошкинская ООШ» в рамках осуществления проверочных мероприятий по соблюдению законодательства, направленного на обеспечение безопасности в образовательных организациях.

Проверкой установлено, что паспорт безопасности данного объекта в настоящее время не утвержден, находится на утверждении в связи с нарушениями при его составлении.

На пути следования к пожарным выходам данного учреждения выявлено отсутствие освещения, а также отсутствие знака, обозначающего расположение выхода из учреждения.

помощник прокурора  
Аксубаевского района

И.Ф.Гусамов