

		мастерским, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и лабораторий.	
3.	Не восстановлены двери лестничных клеток и коридоров предусмотренных основным проектом здания.	ППР в РФ п. 23 Запрещается производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);	до 01.08.2015г.
4.	В общих коридорах не демонтирована горючая отделка пола.	Федеральный закон №123 ФЗ от 22.07.2008г. ст.151, СНиП 21-01-97* п. 6.25 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	до 01.08.2015г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленных сроках является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности в установленные сроки их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать постановление предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания недействительных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир в многоквартирных домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на собственников квартир, квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор по пожарному надзору м.о. г.Наб.Челны Асеев А.В.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

«27» августа 2014 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)
М.Л.П.*