

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №52»

О выполнении требований пожарной безопасности

Во исполнение предписания №9/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 12.02.2020 года,

1.

№ п/п	Вид нарушения	Мероприятия по выполнению. Срок	Срок устранения
1.	Поручни и ограждения лестничных клеток и лестниц, не отвечают требованиям ПБ, а именно: высота ограждений лестниц, используемых детьми, выполнены менее 1,2м; в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1м	Не устранено. Требуется финансирование.	До 01.08.2022
2.	Технический (подвальный) этажи используются для организации производственных участков, мастерских, боксерский клуб «Аллигатор.	Не устранено.	До 01.08.2022

Директор школы

 Д.Д. Нуриахметов

