



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Автозаводскому району муниципального образования г. Набережные Челны
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
проспект Яшьлек, 9 г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423827
код 8-8552 тел/факс 54-66-13, e-mail: ondap@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 26

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №55"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по
пожарному надзору города Набережные Челны – заместителя начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному
образованию г. Набережные Челны Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан подполковника внутренней службы И.А. Шаяхметова № 26
от 28.06.2022, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 10 ч. 30 мин. « 01 » июля 2022 г. по 12 ч. 00 мин. « 14 » июля 2022 г.,
старшим лейтенантом внутренней службы Уляшевым Вадимом Вадимовичем –
государственным инспектором по пожарному надзору – старшим инспектором
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому

району м.о. г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №55" ИНН: 1650079803; 423826, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ГОРОД, ШАМИЛЯ УСМАНОВА УЛИЦА, 128 А

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Исполняющим обязанности директора Косаревой Айгуль Илгизовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	На остекленных дверях в школе (входная группа) не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.89, СП1.13130.2009 п.8.2.6, СП1.13130.2020 п.7.1.8	до 03.07.2023	
2.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией помещения столовой	ППРВРФ п.35 «е»	до 03.07.2023	
3.	Не обеспеченно наличие механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей.(помещение столовой, библиотека)	ППРВРФ п.29	до 03.07.2023	
4.	Ручные пожарные извещатели в столовой установлены на стенах и конструкциях на высоте более (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.)(1,61-1,7 метра , замеры произведены рулеткой)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4,ст.83,НПБ 88-2001* п.12.41, СП 5.13130.2009 п 13.13.1,СП 484.1311500.2020 п.6.6.27	до 03.07.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
5.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.(спорт залы, актовый зал, столовая и другие.)	ППРВРФ п.26	до 03.07.2023	
6.	Спортивный зал, не защищен (частично защищен) автоматической пожарной сигнализацией	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП.5.13130.2009 п. А.10 Таблица А.3 п.38, п 13.4.1	до 03.07.2023	
7.	Дымовые извещатели установлены не в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями,(балками, прогонами, ребрами плит и т.п) выступающих от потолка на 0,4м и более. (учебные классы)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СНиП 2.04.09-84 п.4.4, НПБ 88-2001*п.12.20, СП 5.13130.2009 п.13.3.38	до 03.07.2023	
8.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППРВРФ п.26	до 03.07.2023	
9.	Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, и других пожароопасных технических помещений, не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч.(Помещение освещения)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г.,ст.4, СНиП 2.08.02-89* п. 1.82	до 03.07.2023	
10.	Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток находятся в неисправном состоянии.	ППРВРФ п.26	до 03.07.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
11.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППРВРФ п.43	до 03.07.2023	
12.	Планировка на плане эвакуации не соответствует действительности, а также фактическое расположение плана не соответствует месту размещения, указанного в графической части самого плана.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г.,ст.4, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.2.3	до 03.07.2023	
13.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г.,ст.83,п. 7	до 03.07.2023	
14.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты.(сценическая коробка)	ППРВРФ п.13	до 03.07.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
15.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.(помещение освещения, библиотека)	ППРвРФ п.12	до 03.07.2023	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по пожарному надзору –
старший инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Автозаводскому району
м.о. г. Набережные Челны управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
старший лейтенант внутренней службы Уляшев Вадим
Вадимович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



“ 14 ” июля 20 22 г.

Предписание для исполнения получил:

Исполняющий обязанности Директора
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

№55"

(должность)

Косарева Айгуль
Илгизовна

(фамилия, инициалы)



“ 14 ” июля 20 22 г.