

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ ШКОЛА № 75
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Отчет по устранению замечаний по проверкам.

Администрация ГБОУ «НШ №75» сообщает, что по Предписанию №95/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 30 июня 2020 устранены замечания

Замечание	Дата устранения по предписанию	Отметка об устранении	Примечание
Ширина эвакуационных выходов в коридоре выполнены менее 0,8 м	до 01.08.2021	выполнено	
Не обеспечено наличие на дверях помещений складского, производственного и технического назначения, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности»	до 01.08.2021	выполнено	
В коридорах на путях эвакуации допущено размещение оборудования (батареи им трубопроводы отопления), выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м	до 01.08.2021	выполнено	

Директор школы

О.В.Марданова