

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Автозаводскому району муниципального образования
г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, пр. Яшьлек д. 9, тел. 8 (8552) 54-66-13
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 95/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Набережночелнинская
школа № 75 для детей с ограниченными возможностями здоровья"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отдела НДиПР по МО г. Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору №95 от «30» июня 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «07» июля 2020 г. по 16 ч. 00
мин. «20» июля 2020 г. проведена проверка Государственным инспектором по
пожарному надзору Курбановым Айнуром Разифовичем.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Набережночелнинская
школа № 75 для детей с ограниченными возможностями здоровья" расположенного по
адресу: РТ, г. Набережные Челны, проспект Яшьлек дом 1 А

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместитель директора по административно-хозяйственной части
Данилова Мунзия Хаматдиновна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов в коридоре выполнены менее 0,8 м., (ширина составляет 0,77-0,78 м, замеры произведены рулеткой)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 СНиП 21-01-97* п.6.16 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4 СНиП 21-01-97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;	До 01.08.2021 г	

		<p>0,8 м - во всех остальных случаях.</p> <p>Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.</p> <p>Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.</p>		
2.	<p>Не обеспечено наличие на дверях помещений складского, производственного и технического назначения, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности."</p>	<p>ППР в РФ п.20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	До 01.08.2021 г	
3.	<p>В коридорах на путях эвакуации допущено размещение оборудования (батареи и трубопроводы отопления), выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м.</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.89, СП 1.13130.2009 п.4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.</p> <p>Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.</p> <p>При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.</p>	До 01.08.2021 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в

соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор по пожарному надзору Курбанов А.Р.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

«20» июля 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Исполняющая обязанности Директора ГБОУ Набережночелнинская школа № 75 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
Шумнова Ольга Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«20» июля 20 20 г.