



СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома

К.А. Крупина
«03» сентября 2020г.



ТВЕРЖДАЮ
Директор «ДЭБЦ №4»

В.И. Товма
«03» сентября 2020г.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре
и неисправности установок противопожарной защиты
ИПБ – 004 – 2014
ИОТ 033-2018

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный администратор (сторож, вахтер) **ОБЯЗАН:**

1.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала;

1.2. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

1.3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

1.3.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

1.3.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- директор – 8-927-453-39-52
- заместитель директора по АХР – 8-965-619-28-80;

1.3.3. Действовать по инструкции при возникновении пожара.


1.4. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

1.4.1. Осуществить сброс сигнала;

1.4.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.3.2 данной Инструкции;

1.4.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации по телефонам 57-20-04, 8-960-079-47-68.

О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале.

Заместитель директора по АХР  Ш.М. Фархутдинов