

**Информация об устранении замечаний  
по выписанным предписаниям, решениям суда муниципальным учреждениям надзорными органами  
по состоянию на 01.09.2019г.**

№ п/п	Наименование муниципального учреждения	Кем выписано предписание	Когда выписано предписание	По каким нарушениям	Затраченные финансы	устранение
1.	МАУ ДО «Детская школа искусств №7	ОНД и ПР по Автозаводскому району муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС по РТ	Предписание №149/1/1 от 24.09.2018 г.	1. Не все двери в коридоре 1-го этажа оборудованы приспособлениями для самозакрывания в притворах. 2. В лестничных клетках размещено оборудование (батареи отопления) выступающие из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхностей и площадок лестниц. 3. Осветительный прибор в помещении склада не оборудован колпаком (рассеивателем) предусмотренной конструкции светильника. 4. Для отделки стены коридора применены материалы (дерево, ДСП) с показателями пожарной опасности более чем Г2, В2, Д3, Т3, или Г2, В3, Д2, Т2.	3500 руб.  10000 руб.  1000 руб.  Сметная сумма 37474,75руб.	Июль 2019г.  Июль 2019 г.  Октябрь 2018 г.  Август 2019г.

Директор МАУ ДО «Детская школа искусств №7



О.В.Хаметшина