

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Яшьлек проспект, 9, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, тел. (8552) 54-66-13
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 149/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

искусств №7» в лице директора Хаметшиной Ольги Викторовны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отдела НД и ПР МО г. Набережные Челны по пожарному надзору № 149 от
(наименование органа ГПН)

«04» октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «11» октября 2018 г. по 16 ч. 00 мин.
«24» октября 2018 г. проведена проверка: Гос. инспектором ОНД и ПР по
Автозаводскому району МО г. Набережные Челны Кадушкиным В.М., здания и терри-
(должность, звание, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

тории МАУ ДО ДШИ №7 расположенной по адресу: РТ, г. Набережные Челны,
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

проспект Автомобилестроителей, дом 11 (Новый город 52/39).

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором Хаметшиной Ольгой Викторовной, зам. директора по ХР Ахмиевой
Румией Ибрагимовой.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не все двери в коридоре 1-го этажа оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.18* Двери эвакуационных выходов из	до 01.09.2019г.	

	притворах.	поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.		
2.	В лестничных клетках размещено оборудование (батареи отопления) выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.32* В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	до 01.09.2019г.	
3.	Осветительный прибор в помещении склада не оборудован колпаком (рассеивателем) предусмотренной конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР и РФ) п.42. п.п. «в» Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	до 01.09.2019г.	
4.	Для отделки стены коридора применены материалы (дерево, ДСП) с показателями пожарной опасности более чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе.	до 01.09.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в

соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Автозаводскому району
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан Кадушкин В.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » октября 20 18 г.



Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица МАУ ДО «ДШИ №7»,
в лице директора Хаметшина Ольга Викторовна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » октября 20 18 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.