

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420068
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 58-35-05

Предписание N 283/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
директору МАОУДОД «ДШИ № 13 (т)» Тенешевой Гузалие Аббясовне
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного Государственного инспектора г. Набережные
Челны по пожарному надзору № 283 от «28» июля 2014 года, ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «13» августа
20 14 г. по 12 ч. 00 мин. «19» августа 20 14 г. проведена проверка Старшим инспектором
Отделения НД по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской» УНД ГУ МЧС
России по РТ майором вн. службы Гильмиевым Р.Х. объекта МАОУДОД «ДШИ № 13 (т)»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
расположенному: г. Набережные Челны, бульвар Касимова, д. 6 (Новый город, 38/06)
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором МАОУДОД «ДШИ № 13 (т)» Тенешевой Г. А., заместителем директо-
ра МАОУДОД «ДШИ № 13 (т)» по ХР Сафиуллиной С. Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" не-
обходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок уст- ра- не- ния на- ру- ше- ния об- я- за- тель- ных тре- бо- ва- ний по- жар- ной бе- зопас- но- сти	Отметка (пол- пись) о выпол- не- нии (указы- ва- ется только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1	Автоматическая пожарная сигнали- зация в коридоре находится в неис- правном состоянии.	П. 61 Правил противопожарного режима в РФ ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановления Прави- тельства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ »)*, далее ППР в РФ* Руководитель организации обеспечивает исправное состояние сис- тем и средств противопожарной защиты объекта (автоматиче- ских (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противо- дымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопо- жарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопо- жарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведе- ние проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответ- ствующего акта проверки.	31.05. 2015г.	
2	Допускается загро- мождение эвакуа- ционных путей (ко- ридоров) мебелью.	П. 36(б) ППР в РФ* б) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и ава- рийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе прохо- ды, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными	31.05. 2015г.	

		материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов		
3	Допускается уменьшение размеров эвакуационных выходов.	П. 33 ППР в РФ* При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	31.05.2015г.	
4	Допускается снятие самозакрывающего устройства двери лестничной клетки.	П. 36(г) ППР в РФ* г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.	31.05.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Отделения НД по Центральному району м.г. Набережные Челны «Заводской» УНД ГУ МЧС России по РТ майор вн. сл. Гильмиев Р. Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)



« 19 » августа 20 14г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МАОУДОД «ДШИ № 13 (т)» Тенешева Г. А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » августа 20 14г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору