



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ПРОКУРАТУРА  
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
Ш. Усманова ул., 42/02-а,  
Набережные Челны, 423831  
(8552) 30 50 59, e-mail: ne.prok@tatar.ru

*24.07.2023 № 2-05.01*

Начальнику отдела надзорной  
деятельности по МО г. Набережные  
Челны УНДиПР ГУ МЧС России по РТ

полковнику внутренней службы

Устимову Р.С.

### ТРЕБОВАНИЕ

(в порядке ст.22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»)

В связи с проведением по поручению прокуратуры РТ № 7-47-2023/8761-23 от 29.06.2023 о проведении проверки соблюдения законодательства об образовании, законодательства о пожарной безопасности в школах искусств, в соответствии со ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» прошу выделить специалистов с «26» 07 2023 по «4» 08 2023 для проведения проверки требований законодательства о пожарной безопасности в образовательных организациях: МАУДО «Детская музыкальная школа №1»; МАУДО «Детская музыкальная школа №2»; МБУДО «Детская музыкальная школа №3»; МАУДО «Детская музыкальная школа №4»; МАУДО «Детская музыкальная школа №5»; МАУДО «Детская музыкальная школа №6 им. С.Сайдашева»; МАУДС «Детская школа искусств»; МАУДО «Детская школа театрального искусства»; МАУДО «Детская хореографическая школа»; МАУДО «Детская художественная школа №1»; МАУДО «Детская художественная школа №2»; МАУДО «Детская школа хореографии №3»; МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»; МАУДО «Детская школа искусств №7»; МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»; МАУДО «Детская школа хореографического искусства №17», а также детском центре «Монтессори-центр «НИКА»: информацию о результатах проверки предоставить в прокуратуру города Набережные Челны по адресу: д. 42/02а каб. 208.

Заместитель прокурора города  
советник юстиции

Д.Д. Гильманова

Е.А. Пышина, т. 305018

*Елена Вячеславовна*  
*917-222-19-91*



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ-  
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН**

**Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
муниципальному образованию г.  
Набережные Челны**

пр. Московский, 93, 423812  
Телефон/факс: 23-73-36 (код 8-8552)  
E-mail: [ond\\_i\\_pr\\_chelny@mail.ru](mailto:ond_i_pr_chelny@mail.ru)

04.08.2023\_№ 597-2-4-18

Начальнику управления образования  
Исполнительного комитета  
муниципального образования  
город Набережные Челны

**Хузину Р.Н.**

**Уважаемый Рустем Ниязович!**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Набережные Челны УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, информирует Вас о том, что в период с 26.07.2023 по 04.08.2023 были проведены проверки в организациях дополнительного образования на основании требования прокуратуры города Набережные Челны № 02.05.01 от 24.07.2023 года.

В ходе проверок выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

**16. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны "Детская школа хореографического искусства №17", г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д.14, ИНН: 1650123682, директор Комарова Вероника Павловна.**

1) Планы эвакуации на объекте защиты не соответствует требованиям нормативных документов. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п 6.2 Требования к планам эвакуации;

2) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (лестничные клетки, основные эвакуационные выходы) Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.89, ППРвРФ п.2.

Информация о текущем состоянии пожарной безопасности объектов образования направляется для принятия решений и мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а также по оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года.

Заместитель начальника отдела

И.А. Шаяхметов