

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Набережные Челны

«18» 02 2019 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Мишарова В.А. **МАОУ ДОД «ДХШИ №17»**

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

дежурный ПЩО №2 майор полиции Бикинцев

-представителя обслуживающей организации:

Инженера ФГУП «Охрана» ВНГ РФ по РТ Хабибуллина М.И.

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МАОУ ДОД «ДХШИ №17»

расположенного по адресу: **25/22**

оборудованного средствами **тревожной сигнализации**

с выводом на ПЩО ОВО по г. Набережные Челны – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РТ

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Категория объекта (А-3)

Объект расположен в типовом отдельностоящем трехэтажном здании школы по адресу 25/22 и занимает 1 и 2 этаж правого крыла здания. Стены, пол, потолок – капитальные. Главный вход расположен со стороны проспекта Татарстан. Территория школы огорожена металлическим забором с распашными воротами со стороны проспекта Сююмбике и шлагбаумом со стороны 25/15. Объект состоит из классов, спортзала, административных и подсобных помещений и кабинетов.

Инженерно-техническая укреплённость:

Главный вход тамбурного типа, первая дверь металлическая, вторая металлопластиковая с остеклением закрываются на врезные замки. Оконные проемы имеют деревянные и пластиковые рамы, оконные конструкции открывающиеся. Имеются смежные двери со школой №33.

Оснащенность техническими средствами охраны:

У главного входа расположена вахта, на рабочем месте вахтера имеется кнопка экстренного вызова полиции Астра-Р (2шт.), подключенная на ПЩО ОВО по г. Набережные Челны.

Режим охраны КТС круглосуточный.

В ночное время охрану здания осуществляет сотрудник сторожевой службы охраны, вооружения и спецсредств не имеет.

Приборы УО-2, Сигнал-20, ББП-20, Соната-К смонтированы на стене у главного входа.

Объект оборудован средствами ОПС с выводом на местную сигнализацию.

Техническое обслуживание осуществляет ФГУП «Охрана» ВНГ РФ по РТ.

С работниками объекта проведен инструктаж по порядку постановки (снятия) объекта под централизованную охрану, усилению бдительности. Контроль над сохранностью товарно-материальных ценностей, правилам пользования КТС, действия в ЧС, в том числе при угрозах совершения террористического акта.

Аншлаг ОВО имеется. Инструкция по правилам пользования КТС имеется.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в _____ году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.

- 1.1 Рассмотреть вопрос по обеспечению персонала кнопками экстренного вызова полиции Астра РПД «Браслет».
- 1.2 По сдаче компьютерных классов на ПЦО ОВО по г. Набережные Челны.
- 1.3 По замене оконечного устройства УО-2 на Юпитер РИО-М или Струна GSM БРО-4.

Срок: до _____ года.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

- 2.1 По установке при входе рамки металлодетектора.
- 2.2 По установке системы видеонаблюдения с записью на магнитный носитель со сроком хранения данных не менее 30 дней.
- 2.3 Ежедневно проверять работоспособность КТС.

Срок: до _____ года.

Примечания:


1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2-х экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»

Ф.И. Баязитов / _____ /

Р.М.Бикинеев / _____ /



«Заказчик»

